

#31506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Авдеев Ю.Б., ИП
Марата 2, Калининград
3904
4461
ВКТ-7
00123072
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	18	-0,55	0,7	0,7	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17,9	-0,54	0,7	0,7	-
14.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	18	-0,56	0,7	0,7	-
15.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,9	-0,54	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,512	0	18,9	19,21	0	18,49	19,08	0	0	24	0	0	67,2	39,6	27,59	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,819	0	32,6	33,08	0	31,88	32,84	0	0	24	0	0	67,5	41,8	25,75	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,786	0	33,27	33,72	0	32,55	33,48	0	0	24	0	0	66,8	42,6	24,24	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,783	0	32,53	32,81	0	31,81	32,57	0	0	24	0	0	67,4	42,8	24,64	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,842	0	32,62	32,56	0	31,9	32,32	0	0	24	0	0	69,8	43,4	26,38	0,7	0,7	-
Итого:	3,742	0	149,92	151,38	0	146,63	150,29	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,742																	

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	141,708	4610,76	4575,56	0	4507,45	4541,99	0
20.10.2023	145,45	4760,68	4726,94	0	4654,08	4692,28	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 11:20:23