

#190498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Авдеев Ю.Б., ИП
Марата 2, Калининград
3904
4461
ВКТ-7
00123072
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,65	0	17,6	17,68	0	17,12	17,68	0	0	24	0	0	71,8	33,9	37,91	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	0,643	0	17,28	17,38	0	16,8	17,38	0	0	24	0	0	72	33,7	38,35	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	0,704	0	17,1	17,12	0	16,62	17,12	0	0	24	0	0	76	33,6	42,32	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	0,908	0	25,73	25,61	0	25,03	25,39	0	0	24	0	0	77,2	40,9	36,28	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,075	0	36,89	36,69	0	35,93	36,24	0	0	24	0	0	76,3	46,3	30	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,093	0	43,04	42,81	0	41,95	42,34	0	0	24	0	0	75,7	49,6	26,06	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,1	0	47,04	46,78	0	45,84	46,28	0	0	24	0	0	75,2	51,2	23,95	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,086	0	47,64	47,36	0	46,44	46,8	0	0	24	0	0	74,8	51,4	23,41	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,085	0	48,69	48,43	0	47,49	47,8	0	0	24	0	0	74,6	51,7	22,92	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,095	0	49,12	48,86	0	47,92	48,19	0	0	24	0	0	75,1	52,2	22,89	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,06	0	49,71	49,46	0	48,51	48,75	0	0	24	0	0	74,2	52,3	21,85	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,075	0	48,78	48,52	0	47,58	47,84	0	0	24	0	0	75,5	52,9	22,59	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,987	0	49,56	49,37	0	48,36	48,68	0	0	24	0	0	72	51,6	20,46	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,942	0	49,49	49,32	0	48,41	48,77	0	0	24	0	0	70,4	50,9	19,51	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,917	0	50,54	50,41	0	49,35	49,73	0	0	24	0	0	69,8	51,2	18,61	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,899	0	51,21	51,07	0	50,03	50,35	0	0	24	0	0	69,6	51,6	18,03	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,893	0	49,9	49,75	0	48,83	49,06	0	0	24	0	0	69,5	51,2	18,26	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,904	0	50,3	50,16	0	49,15	49,48	0	0	24	0	0	70,1	51,7	18,4	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,853	0	45,07	44,94	0	44,08	44,34	0	0	24	0	0	69,5	50,1	19,36	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,719	0	29,74	29,77	0	29,13	29,43	0	0	24	0	0	69,1	44,4	24,72	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,642	0	22,71	22,88	0	22,23	22,64	0	0	24	0	0	68,8	39,8	28,94	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,647	0	22,57	22,77	0	22,09	22,53	0	0	24	0	0	68,8	39,4	29,39	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,653	0	22,33	22,53	0	21,85	22,29	0	0	24	0	0	68,7	38,8	29,87	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,666	0	22,71	22,91	0	22,23	22,67	0	0	24	0	0	68,8	38,7	30,1	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,656	0	21,84	22,06	0	21,36	21,82	0	0	24	0	0	68,7	37,9	30,77	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,813	0	30,67	30,76	0	29,96	30,4	0	0	24	0	0	71,1	44	27,17	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,958	0	37,41	37,28	0	36,45	36,8	0	0	24	0	0	74,2	47,9	26,28	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,935	0	37,01	36,89	0	36,05	36,44	0	0	24	0	0	73,1	47,2	25,95	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,878	0	37,33	37,27	0	36,55	36,83	0	0	24	0	0	70,3	46,3	24,03	0,7	0,7	-
Итого:	25,536	0	1079,01	1076,84	0	1053,34	1064,07	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,536																	

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	139,094	5264,12	5282,05	0	5143,52	5238,88	0
19.12.2025	164,63	6343,13	6358,89	0	6196,86	6302,95	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 15:16:02