

#194078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Авдеев Ю.Б., ИП

Марата 2, Калининград

3904

4461

ВКТ-7

00123072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	0,847	0	37,94	37,91	0	37,2	37,43	0	0	24	0	0	69,4	46,6	22,78	0,7	0,7	5,6
21.12.2025	0,845	0	37,88	37,88	0	37,11	37,4	0	0	24	0	0	69,7	46,9	22,79	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,858	0	37,8	37,76	0	36,99	37,28	0	0	24	0	0	70,1	46,9	23,16	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	0,963	0	36,98	36,84	0	36,02	36,36	0	0	24	0	0	75,4	48,5	26,83	0,7	0,7	0
24.12.2025	1,103	0	36,01	35,69	0	35,04	35,21	0	0	24	0	0	81,6	50,1	31,52	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,043	0	35,52	35,27	0	34,56	34,8	0	0	24	0	0	78,8	48,6	30,2	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,89	0	37,22	37,16	0	36,42	36,68	0	0	24	0	0	71,2	46,8	24,48	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,845	0	37,17	37,1	0	36,45	36,67	0	0	24	0	0	69,4	46,2	23,21	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,846	0	36,07	36,01	0	35,35	35,73	0	0	24	0	0	69,2	45,4	23,84	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,905	0	36,5	36,36	0	35,64	35,94	0	0	24	0	0	72,2	46,8	25,41	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,005	0	37,05	36,8	0	36,09	36,32	0	0	24	0	0	76,5	48,6	27,88	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,063	0	36,44	36,14	0	35,48	35,66	0	0	24	0	0	79,2	49,3	29,95	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	1,043	0	35,77	35,48	0	34,81	35	0	0	24	0	0	78	48	30,01	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	1,011	0	37,57	37,31	0	36,61	36,83	0	0	24	0	0	75,6	48	27,62	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	1,01	0	36,31	36,04	0	35,35	35,56	0	0	24	0	0	76,3	47,7	28,59	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,063	0	36,38	36,07	0	35,42	35,61	0	0	24	0	0	78,6	48,5	30,07	0,7	0,7	-4
05.01.2026	1,077	0	37,03	36,69	0	36,07	36,21	0	0	24	0	0	78,7	48,9	29,87	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,123	0	36,56	36,2	0	35,56	35,72	0	0	24	0	0	81,6	50	31,59	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,145	0	35,83	35,44	0	34,79	34,98	0	0	24	0	0	82,9	49,9	32,97	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,177	0	34,11	33,69	0	33,13	33,21	0	0	24	0	0	84,3	48,8	35,49	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,176	0	34,35	33,96	0	33,39	33,48	0	0	24	0	0	83,7	48,5	35,17	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,147	0	36,38	35,99	0	35,39	35,51	0	0	24	0	0	81,3	48,8	32,52	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,134	0	36,94	36,6	0	35,95	36,12	0	0	24	0	0	80,5	49	31,5	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,138	0	35,53	35,15	0	34,57	34,67	0	0	24	0	0	82	49,1	32,9	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,139	0	34,29	33,89	0	33,33	33,45	0	0	24	0	0	82,9	48,7	34,17	0,7	0,7	-
14.01.2026	1,133	0	34,5	34,12	0	33,54	33,71	0	0	24	0	0	82,1	48,3	33,83	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,052	0	35,88	35,54	0	34,92	35,06	0	0	24	0	0	77,5	47,4	30,11	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,082	0	35,14	34,79	0	34,18	34,4	0	0	24	0	0	79,9	48,2	31,67	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,14	0	35,16	34,73	0	34,12	34,31	0	0	24	0	0	83	49,6	33,47	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,169	0	34,42	33,95	0	33,4	33,51	0	0	24	0	0	84,3	49,4	34,91	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,174	0	33,85	33,43	0	32,84	33,01	0	0	24	0	0	84,8	49	35,76	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,276	0	50,45	50,04	0	48,93	49,24	0	0	24	0	0	84,9	58,9	26,01	0,7	0,7	-
Итого:	33,622	0	1169,03	1160,03	0	1138,65	1145,07	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,622																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2025	164,63	6343,13	6358,89	0	6196,86	6302,95	0
20.01.2026	198,252	7512,16	7518,92	0	7335,51	7448,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 9:47:02