

#178306#

Тип теплосчетчика: ТЭМ-104

Номер теплосчетчика: 1248484

Номер абонента:

Адрес установки: Донского, 23 ВНС Детская обл. больница

Система 1 Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.11.2025 по 21.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.11	0,399	60,5	60,3	---	0,2	75,43	68,92	0,90	0,50	24,00
22.11	0,550	60,8	60,6	---	0,2	75,58	66,61	0,90	0,50	24,00
23.11	0,677	59,9	59,7	---	0,2	79,98	68,77	0,90	0,50	24,00
24.11	0,671	57,8	57,5	---	0,3	80,51	69,00	0,90	0,50	24,00
25.11	0,646	58,0	57,7	---	0,2	78,75	67,70	0,90	0,50	24,00
26.11	0,640	58,7	58,4	---	0,2	78,16	67,34	0,90	0,50	24,00
27.11	0,623	57,5	57,2	---	0,2	77,45	66,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,21	413,1	411,5	0,0	1,6	77,96	67,87	0,90	0,50	168,00
28.11	0,614	56,5	56,3	---	0,2	76,93	66,15	0,90	0,50	24,00
29.11	0,617	57,6	57,3	---	0,2	76,94	66,31	0,90	0,50	24,00
30.11	0,623	58,1	57,8	---	0,2	77,30	66,66	0,90	0,50	24,00
01.12	0,638	61,4	61,1	---	0,3	76,09	65,79	0,90	0,50	24,00
02.12	0,644	59,8	59,5	---	0,3	77,52	66,83	0,90	0,50	24,00
03.12	0,598	61,3	61,1	---	0,2	73,92	64,25	0,90	0,50	24,00
04.12	0,573	61,8	61,6	---	0,2	72,20	63,00	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,31	416,4	414,8	0,0	1,6	75,80	65,54	0,90	0,50	168,00
05.12	0,570	63,9	63,7	---	0,2	71,54	62,71	0,90	0,50	24,00
06.12	0,570	64,7	64,4	---	0,3	71,46	62,73	0,90	0,50	24,00
07.12	0,563	63,2	62,9	---	0,2	71,41	62,59	0,90	0,50	24,00
08.12	0,569	62,9	62,6	---	0,3	71,89	62,92	0,90	0,50	24,00
09.12	0,561	64,2	63,9	---	0,3	71,29	62,64	0,90	0,50	24,00
10.12	0,560	64,8	64,5	---	0,3	71,50	62,96	0,90	0,50	24,00
11.12	0,550	63,4	63,1	---	0,4	71,40	62,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,94	447,2	445,2	0,0	2,0	71,50	62,77	0,90	0,50	168,00
12.12	0,555	63,5	63,1	---	0,3	71,64	62,98	0,90	0,50	24,00
13.12	0,558	63,6	63,2	---	0,4	71,39	62,71	0,90	0,50	24,00
14.12	0,568	64,6	64,2	---	0,4	71,63	62,92	0,90	0,50	24,00
15.12	0,558	61,9	61,5	---	0,4	71,61	62,67	0,90	0,50	24,00
16.12	0,591	61,5	61,2	---	0,3	73,69	64,18	0,90	0,50	24,00
17.12	0,620	60,5	60,2	---	0,3	76,58	66,42	0,90	0,50	24,00
18.12	0,604	59,1	58,8	---	0,3	75,25	65,12	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,05	434,8	432,3	0,0	2,4	73,07	63,83	0,90	0,50	168,00
19.12	0,565	60,4	60,1	---	0,3	72,26	63,00	0,90	0,50	24,00
20.12	0,554	61,8	61,5	---	0,3	71,30	62,42	0,90	0,50	24,00
21.12	0,555	61,6	61,3	---	0,4	71,79	62,87	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,67	183,9	182,9	0,0	1,0	71,78	62,76	0,90	0,50	72,00
Итого:	18,18	1895,4	1886,8	0,0	8,6	74,24	64,73	0,90	0,50	744,0
						dT=	9,51			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Тtex.n, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		18,18					
Показания интеграторов	На 24:00 20.11.2025	На 24:00 21.12.2025	Результат за период		На 10:00 22.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	400,78	418,96	18,18		419,21		
Расход теплоносителя M1, т	84594,3	86489,7	1895,4		86517,2		
Расход теплоносителя M2, т	84106,4	85993,2	1886,8		86020,5		
Время наработки, ч	29923,5	30667,5	744,0		30678,3		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Тtex.n, ч			0,0				

Представитель абонента «ЩЕЛЕН-Сервис» Представитель теплосети

TSTAT v5.28

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 12 20 25