#191743#

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	1	50	0,150	60,0	---	---
Номер теплосчётчика:	1248484	2	50	0,150	60,0	---	---
Номер абонента:							
Адрес установки:	Донского,23 Детская обл. больница (ВНС)						
Система 1	Р-Подача						

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 20.12.2025 по 20.01.2026

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	Масса, т M2	Масса, т M1-M2 -	Масса, т M1-M2 +	Температура, °C t1	Температура, °C t2	Давление, МПа P1	Давление, МПа P2	Время наработки Тнар, ч
20.12	0,554	61,8	61,5	---	0,3	71,30	62,42	0,90	0,50	24,00
21.12	0,555	61,6	61,3	---	0,4	71,79	62,87	0,90	0,50	24,00
22.12	0,551	60,8	60,5	---	0,3	72,16	63,18	0,90	0,50	23,99
23.12	0,622	57,4	57,0	---	0,4	78,41	67,67	0,90	0,50	24,00
24.12	0,707	54,6	54,3	---	0,3	84,66	71,79	0,90	0,50	24,00
25.12	0,665	54,2	54,0	---	0,2	81,11	68,93	0,90	0,50	24,00
26.12	0,575	58,9	58,7	---	0,2	73,01	63,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,23	409,3	407,2	0,0	2,1	75,82	65,58	0,90	0,50	167,99
27.12	0,549	59,7	59,5	---	0,2	71,60	62,48	0,90	0,50	24,00
28.12	0,539	57,1	56,9	---	0,2	71,75	62,39	0,90	0,50	24,00
29.12	0,579	56,6	56,4	---	0,2	74,94	64,80	0,90	0,50	24,00
30.12	0,647	56,6	56,4	---	0,2	79,63	68,29	0,90	0,50	24,00
31.12	0,680	55,0	54,8	---	0,2	82,65	70,38	0,90	0,50	24,00
01.01	0,736	70,1	70,1	0,0	---	80,45	70,03	0,90	0,50	24,00
02.01	0,728	77,0	76,9	---	0,1	78,42	69,05	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,46	432,1	431,1	0,0	1,1	77,17	66,93	0,90	0,50	168,00
03.01	0,728	73,6	73,5	---	0,1	79,45	69,66	0,90	0,50	24,00
04.01	0,765	74,1	74,0	---	0,1	81,57	71,34	0,90	0,50	24,00
05.01	0,768	74,7	74,6	---	0,1	81,91	71,71	0,90	0,50	24,00
06.01	0,803	72,1	72,0	---	0,1	84,70	73,64	0,90	0,50	24,00
07.01	0,821	70,2	70,1	---	0,1	86,33	74,73	0,90	0,50	24,00
08.01	0,812	65,2	65,4	0,2	---	87,72	75,35	0,90	0,50	24,00
09.01	0,807	65,3	65,7	0,4	---	87,12	74,87	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,51	495,2	495,4	0,6	0,4	83,98	72,95	0,90	0,50	168,00
10.01	0,789	69,9	70,2	0,3	---	84,21	73,02	0,90	0,50	24,00
11.01	0,779	71,2	71,5	0,4	---	83,47	72,61	0,90	0,50	24,00
12.01	0,786	67,0	67,3	0,3	---	85,26	73,62	0,90	0,50	24,00
13.01	0,794	64,2	64,4	0,2	---	86,27	74,00	0,90	0,50	24,00
14.01	0,784	64,8	65,0	0,2	---	85,33	73,33	0,90	0,50	24,00
15.01	0,723	68,4	68,7	0,3	---	80,24	69,76	0,90	0,50	24,00
16.01	0,761	66,1	66,4	0,3	---	83,48	72,06	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,42	471,6	473,6	2,1	0,0	84,00	72,61	0,90	0,50	168,00
17.01	0,795	65,3	65,6	0,4	---	86,50	74,41	0,90	0,50	24,00
18.01	0,779	63,2	63,6	0,3	---	87,97	75,77	0,90	0,50	24,00
19.01	0,781	61,7	62,0	0,4	---	88,45	75,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,35	190,2	191,3	1,1	0,0	87,62	75,34	0,90	0,50	72,00
Итого:	21,96	1998,4	1998,5	3,8	3,6	81,19	70,30	0,90	0,50	744,0
						dT=	10,89			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 21,96	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 19.12.2025	На 24:00 19.01.2026	Результат за период	На 10:00 21.01.2026
Количество теплоты, Гкал	417,85	439,82	21,96	440,95
Расход теплоносителя М1, т	86366,2	88364,6	1998,4	88454,6
Расход теплоносителя М2, т	85870,4	87868,9	1998,5	87959,3
Время наработки, ч	30819,5	31363,5	744,0	31398,0
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

Для отчетов «ШЕЛЕН-Сервис» ИНН 3907038971 Российская Федерация г. Калининград

МГ «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «22» 01 26