

#161369#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)  
4538

Заводской номер счётчика 8329	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6792,255	6792,255	0

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*024 от 10.25 21.10.25*  
*21.10.25*

#161368#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4538  
 Порядковый номер 8023  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 8329  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	62	36,4	0	0,5	0,3	0
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	69,2	46,1	0	0,5	0,3	0
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	68,9	46,3	0	0,5	0,3	0
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	69	47,1	0	0,5	0,3	0
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	68,8	47,4	0	0,5	0,3	0
06.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	64	44,8	0	0,5	0,3	0
07.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	63,8	44	0	0,5	0,3	0
08.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	64,1	43,8	0	0,5	0,3	0
09.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	64,3	43,9	0	0,5	0,3	0
10.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	61,6	43	0	0,5	0,3	0
11.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	69,1	46,4	0	0,5	0,3	0
12.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	69	46,4	0	0,5	0,3	0
13.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	62,8	43,4	0	0,5	0,3	0
14.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	63,1	43,4	0	0,5	0,3	0
15.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	61,9	43,5	0	0,5	0,3	0
16.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,7	45,1	0	0,5	0,3	0
17.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	64,2	44,8	0	0,5	0,3	0
18.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	68,6	46,3	0	0,5	0,3	0
19.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	69	46,4	0	0,5	0,3	0
20.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,4	44,2	0	0,5	0,3	0
21.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,3	44,1	0	0,5	0,3	0
22.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	66	44,7	0	0,5	0,3	0
23.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,7	45,1	0	0,5	0,3	0
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	-	-	65,72	44,63	0	0,5	0,3	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
30.09.2025	6792,255	264075,25	0	0	257707,766	0	0	36698,02	0	30635,33	768
23.10.2025	6792,255	264075,25	0	0	257707,766	0	0	36698,02	0	31187,33	1320

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_