

#162201#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 04.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
4538

Заводской номер счётчика 8329	Показания прибора, Гкал 04.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6815,202	6792,255	22.947

Подпись исполнителя



с 28.10.25 по январь



#162200#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 04.11.2025.

Номер абонента 4538
 Порядковый номер 8023
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 8329
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 06.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,3	44,1	0	0,5	0,3	0
22.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	66	44,7	0	0,5	0,3	0
23.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,7	45,1	0	0,5	0,3	0
24.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	65,2	45,2	0	0,5	0,3	0
25.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	70,6	47,4	0	0,5	0,3	0
26.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	70,8	47,6	0	0,5	0,3	0
27.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	67,6	45,7	0	0,5	0,3	0
28.10.2025	-	1,55	0	63,805	0	0	62,377	0	0	10,47	13,53	786433	32768	70,7	45,4	0	0,47	0,26	0
29.10.2025	-	2,727	0	114,036	0	0	111,467	0	0	18,6	5,42	1	32774	71	45,7	0	0,4	0,21	0
30.10.2025	-	2,709	0	114,186	0	0	111,648	0	0	18,55	5,47	1	32774	70,4	45	0	0,4	0,21	0
31.10.2025	-	2,806	0	117,241	0	0	114,625	0	0	19,2	4,8	1	32770	70,6	45,1	0	0,4	0,2	0
01.11.2025	-	2,906	0	119,001	0	0	116,3	0	0	19,43	4,57	1	32770	71,2	45,3	0	0,41	0,2	0
02.11.2025	-	3,448	0	150,286	0	0	146,93	0	0	24	0	0	0	70,6	47,2	0	0,46	0,2	0
03.11.2025	-	3,402	0	150,481	0	0	147,112	0	0	24	0	0	0	70,7	47,7	0	0,46	0,2	0
04.11.2025	-	3,4	0	149,166	0	0	145,802	0	0	24	0	0	0	71	47,7	0	0,46	0,2	0
Итого:	-	22,948	0	978,202	0	0	956,261	0	0	158,25	201,79	-	-	69,16	45,93	0	0,46	0,25	0

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 158,25 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.10.2025	6792,255	264075,25	0	0	257707,766	0	0	36698,02	0	31115,33	744
04.11.2025	6815,202	265053,469	0	0	258664,031	0	0	36856,27	177,33	31317,12	950,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____