

#163936#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)  
4538


Заводской номер счётчика 8329	Показания прибора, Гкал 19.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6861,869	6792,255	69.614

15.586 П

Подпись исполнителя



с 20.10.25 по 19.11.25



#163935#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 19.11.2025.

Номер абонента 4538  
 Порядковый номер 8023  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 8329  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.11.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	65,3	44,1	0	0,5	0,3	0
22.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	66	44,7	0	0,5	0,3	0
23.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	65,7	45,1	0	0,5	0,3	0
24.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	65,2	45,2	0	0,5	0,3	0
25.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	70,6	47,4	0	0,5	0,3	0
26.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	70,8	47,6	0	0,5	0,3	0
27.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	67,6	45,7	0	0,5	0,3	0
28.10.2025	-	1,55	0	63,805	0	0	62,377	0	0	10,47	13,53	786433	32768	70,7	45,4	0	0,47	0,26	0
29.10.2025	-	2,727	0	114,036	0	0	111,467	0	0	18,6	5,42	1	32774	71	45,7	0	0,4	0,21	0
30.10.2025	-	2,709	0	114,186	0	0	111,648	0	0	18,55	5,47	1	32774	70,4	45	0	0,4	0,21	0
31.10.2025	-	2,806	0	117,241	0	0	114,625	0	0	19,2	4,8	1	32770	70,6	45,1	0	0,4	0,2	0
01.11.2025	-	2,906	0	119,001	0	0	116,3	0	0	19,43	4,57	1	32770	71,2	45,3	0	0,41	0,2	0
02.11.2025	-	3,448	0	150,286	0	0	146,93	0	0	24	0	0	0	70,6	47,2	0	0,46	0,2	0
03.11.2025	-	3,402	0	150,481	0	0	147,112	0	0	24	0	0	0	70,7	47,7	0	0,46	0,2	0
04.11.2025	-	3,4	0	149,166	0	0	145,802	0	0	24	0	0	0	71	47,7	0	0,46	0,2	0
05.11.2025	-	2,745	0	118,341	0	0	115,678	0	0	19,08	4,92	1	32770	70,9	46,1	0	0,41	0,2	0
06.11.2025	-	2,698	0	115,086	0	0	112,488	0	0	18,68	5,33	1	32774	71	45,8	0	0,4	0,2	0
07.11.2025	-	2,795	0	118,551	0	0	115,908	0	0	19,42	4,58	1	32770	70,6	45,5	0	0,41	0,21	0
08.11.2025	-	3,41	0	146,386	0	0	143,101	0	0	24	0	0	0	70,8	47	0	0,45	0,21	0
09.11.2025	-	3,401	0	145,241	0	0	141,989	0	0	24	0	0	0	70,7	46,8	0	0,45	0,21	0
10.11.2025	-	2,788	0	115,086	0	0	112,505	0	0	19,15	4,87	1	32774	70,8	44,9	0	0,4	0,21	0
11.11.2025	-	2,787	0	114,731	0	0	112,151	0	0	18,95	5,07	1	32774	70,9	45	0	0,4	0,2	0
12.11.2025	-	2,813	0	117,406	0	0	114,792	0	0	19,53	4,47	1	32770	70,5	45	0	0,41	0,21	0
13.11.2025	-	2,805	0	117,076	0	0	114,431	0	0	18,88	5,13	1	32774	71,1	45,4	0	0,41	0,21	0
14.11.2025	-	2,755	0	116,886	0	0	114,28	0	0	18,83	5,18	1	32774	70,6	45,4	0	0,41	0,21	0
15.11.2025	-	3,505	0	146,911	0	0	143,542	0	0	24	0	0	0	71,6	47,3	0	0,45	0,21	0
16.11.2025	-	3,879	0	145,761	0	0	142,034	0	0	24	0	0	0	76,1	48,8	0	0,45	0,21	0
17.11.2025	-	2,978	0	112,771	0	0	110,022	0	0	18,58	5,43	1	32774	74	45,6	0	0,4	0,21	0
18.11.2025	-	3,61	0	138,331	0	0	135,058	0	0	24	0	0	0	72,9	46,2	0	0,43	0,21	0
19.11.2025	-	3,699	0	142,201	0	0	138,785	0	0	24	0	0	0	73,5	46,9	0	0,44	0,22	0
Итого:	-	69,616	0	2888,967	0	0	2823,025	0	0	473,35	246,77	-	-	70,45	46,02	0	0,44	0,23	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

473,35 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.10.2025	6792,255	264075,25	0	0	257707,766	0	0	36698,02	0	31115,33	744
19.11.2025	6861,869	266964,219	0	0	260530,782	0	0	37171,38	497,37	31362,1	990,77

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_