

#162977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 5, Калининград (ГВС)
4113
7770
ВКТ-9
5121
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,483	0	44,08	38,63	0	43,294	38,048	0	24	0	0	0	62,5	57,2	0	0,45	0,42	0	-
25.09.2025	0,475	0	43,768	38,456	0	42,99	37,879	0	24	0	0	0	62,3	57	0	0,45	0,42	0	-
26.09.2025	0,479	0	43,823	38,441	0	43,046	37,867	0	24	0	0	0	62,2	56,9	0	0,45	0,42	0	-
27.09.2025	0,501	0	44,153	38,332	0	43,373	37,762	0	24	0	0	0	62,1	56,8	0	0,45	0,42	0	-
28.09.2025	0,504	0	43,955	37,922	0	43,193	37,367	0	24	0	0	0	61,6	56,3	0	0,45	0,42	0	-
29.09.2025	0,49	0	43,605	37,959	0	42,841	37,399	0	24	0	0	2	61,9	56,5	0	0,45	0,42	0	-
30.09.2025	0,475	0	43,665	38,356	0	42,901	37,792	0	24	0	0	0	61,8	56,4	0	0,45	0,42	0	-
01.10.2025	0,501	0	43,87	38,076	0	43,102	37,517	0	24	0	0	0	61,9	56,4	0	0,45	0,42	0	-
02.10.2025	0,474	0	43,45	37,956	0	42,709	37,411	0	24	0	0	0	61	55,7	0	0,45	0,42	0	-
03.10.2025	0,503	0	43,983	37,912	0	43,223	37,359	0	24	0	0	0	61,4	56,2	0	0,45	0,42	0	-
04.10.2025	0,456	0	43,42	38,305	0	42,664	37,74	0	24	0	0	0	61,7	56,5	0	0,45	0,42	0	-
05.10.2025	0,508	0	44,023	37,705	0	43,265	37,154	0	24	0	0	0	61,3	56,2	0	0,45	0,42	0	-
06.10.2025	0,459	0	43,223	38,008	0	42,463	37,441	0	24	0	0	0	62	56,8	0	0,45	0,42	0	-
07.10.2025	0,483	0	43,595	37,915	0	42,827	37,348	0	24	0	0	2	62,1	56,9	0	0,45	0,42	0	-
08.10.2025	0,495	0	43,67	37,663	0	42,906	37,103	0	24	0	0	0	61,8	56,7	0	0,45	0,42	0	-
09.10.2025	0,464	0	43,215	37,866	0	42,454	37,299	0	24	0	0	2	62	56,9	0	0,45	0,42	0	-
10.10.2025	0,444	0	42,013	37,127	0	41,267	36,57	0	24	0	0	2	62,3	57	0	0,45	0,42	0	-
11.10.2025	0,453	0	41,195	36,059	0	40,469	35,523	0	24	0	0	0	62,1	56,7	0	0,44	0,42	0	-
12.10.2025	0,472	0	41,215	35,529	0	40,503	35,011	0	24	0	0	2	61,4	56,2	0	0,44	0,42	0	-
13.10.2025	0,466	0	41,518	36,108	0	40,788	35,573	0	24	0	0	0	62	56,7	0	0,44	0,42	0	-
14.10.2025	0,453	0	42,188	36,995	0	41,45	36,447	0	24	0	0	0	61,8	56,6	0	0,44	0,42	0	-
15.10.2025	0,472	0	42,73	37,191	0	41,982	36,639	0	24	0	0	0	61,9	56,7	0	0,44	0,42	0	-
16.10.2025	0,461	0	43,515	38,17	0	42,758	37,605	0	24	0	0	0	61,7	56,6	0	0,44	0,42	0	-
17.10.2025	0,472	0	44,088	38,607	0	43,311	38,027	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,44	0,42	0	-
18.10.2025	0,453	0	43,48	38,352	0	42,72	37,782	0	24	0	0	0	61,8	56,7	0	0,44	0,42	0	-
19.10.2025	0,484	0	43,89	37,929	0	43,139	37,376	0	24	0	0	0	61,1	56,2	0	0,44	0,42	0	-
Итого:	12,38	0	1125,33	981,569	0	1105,638	967,039	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,38																		

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

624
624

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	1405,994	101607,609	86128,547	0	99747,008	84864,188	0	67066,1	639,05	6481,83	128,95
19.10.2025	1418,375	102732,938	87110,117	0	100852,648	85831,227	0	67690,1	1263,05	6481,83	128,95

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2025 15:55:48