

#283081#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8453
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,609	0	42,518	0	0	41,268	0	0	24	0	82,4	55,7	0,58	0,57	-11,6
19.02.2026	4,09	0	39,043	0	0	37,988	0	0	24	0	78,5	52,8	0,59	0,58	-
20.02.2026	3,913	0	37,164	0	0	36,172	0	0	24	0	78	52,2	0,59	0,58	-
21.02.2026	4,054	0	39,886	0	0	38,828	0	0	24	0	77,8	52,9	0,59	0,58	-
22.02.2026	3,148	0	29,946	0	0	29,23	0	0	24	0	73,4	47,7	0,6	0,59	-
23.02.2026	3,156	0	30,878	0	0	30,154	0	0	24	0	72,7	47,7	0,59	0,58	-
24.02.2026	3,272	0	33,404	0	0	32,631	0	0	24	0	71,9	48	0,59	0,58	-
25.02.2026	3,52	0	35,504	0	0	34,642	0	0	24	0	74	49,7	0,59	0,58	-
26.02.2026	3,419	0	36,144	0	0	35,274	0	0	24	0	73,6	50,5	0,59	0,58	-
27.02.2026	2,737	0	28,208	0	0	27,596	0	0	24	0	69,6	45,9	0,59	0,58	-
28.02.2026	2,52	0	25,539	0	0	24,993	0	0	24	0	69	44,9	0,6	0,59	-
01.03.2026	2,926	0	30,485	0	0	29,826	0	0	24	0	69,4	46	0,6	0,59	-
02.03.2026	2,98	0	31,681	0	0	30,992	0	0	24	0	69,7	46,7	0,59	0,58	-
03.03.2026	2,808	0	28,65	0	0	28,03	0	0	24	0	69,5	45,5	0,59	0,59	-
04.03.2026	3,036	0	32,544	0	0	31,837	0	0	24	0	69,5	46,7	0,59	0,58	-
05.03.2026	3,072	0	33,508	0	0	32,775	0	0	24	0	69,8	47,4	0,59	0,59	-
06.03.2026	3,1	0	33,779	0	0	33,027	0	0	24	0	70,5	48,1	0,6	0,59	-
07.03.2026	2,815	0	30,913	0	0	30,244	0	0	24	0	69,5	47,3	0,6	0,59	-
08.03.2026	2,487	0	25,32	0	0	24,78	0	0	24	0	68,8	44,9	0,6	0,59	-
09.03.2026	2,39	0	24,701	0	0	24,179	0	0	24	0	68,6	45	0,6	0,59	-
10.03.2026	2,22	0	21,898	0	0	21,442	0	0	24	0	68,1	43,3	0,59	0,59	-
11.03.2026	2,06	0	19,668	0	0	19,258	0	0	24	0	68	42,4	0,59	0,58	-
12.03.2026	2,404	0	22,73	0	0	22,25	0	0	24	0	68,5	42,7	0,59	0,58	-
13.03.2026	2,168	0	21,291	0	0	20,841	0	0	24	0	68,5	43,6	0,59	0,58	-
14.03.2026	1,658	0	15,082	0	0	14,779	0	0	24	0	66,7	39,9	0,6	0,59	-
15.03.2026	2,344	0	22,487	0	0	22,022	0	0	24	0	67,8	42,4	0,6	0,59	-
16.03.2026	2,721	0	27,451	0	0	26,859	0	0	24	0	69,3	45,1	0,59	0,58	-
17.03.2026	2,622	0	26,155	0	0	25,597	0	0	24	0	68,8	44,4	0,6	0,59	-
18.03.2026	2,821	0	29,913	0	0	29,269	0	0	24	0	69,3	46,3	0,59	0,59	-
Итого:	85,07	0	856,49	0	0	836,783	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,319														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1894,754	18770,348	0	0	18338,888	0	0	27484	1112
18.03.2026	1979,821	19626,839	0	0	19175,672	0	0	28180	1112

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 11:38:44