

#166393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 1-3, Калининград
13
8453
ТВ7 (АСЦП)
18072162
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,023	0	18,849	0	0	18,475	0	0	24	0	66,2	40	0,58	0,58	-
25.10.2025	2,27	0	22,027	0	0	21,587	0	0	24	0	66,5	41,4	0,6	0,59	-
26.10.2025	2,411	0	23,666	0	0	23,186	0	0	24	0	67	42,2	0,6	0,59	-
27.10.2025	2,591	0	26,469	0	0	25,93	0	0	24	0	67,2	43,3	0,59	0,58	-
28.10.2025	2,392	0	23,525	0	0	23,047	0	0	24	0	67,1	42,3	0,59	0,58	-
29.10.2025	2,365	0	23,132	0	0	22,663	0	0	24	0	67,1	42,2	0,58	0,57	-
30.10.2025	2,314	0	22,319	0	0	21,869	0	0	24	0	66,8	41,5	0,58	0,57	-
31.10.2025	2,38	0	23,332	0	0	22,864	0	0	24	0	66,6	41,8	0,59	0,58	-
01.11.2025	2,567	0	25,535	0	0	25,009	0	0	24	0	67,7	43,1	0,59	0,58	-
02.11.2025	2,192	0	20,965	0	0	20,547	0	0	24	0	66,5	41	0,6	0,59	-
03.11.2025	2,086	0	19,604	0	0	19,216	0	0	24	0	66,2	40,3	0,6	0,59	-
04.11.2025	2,318	0	22,441	0	0	21,987	0	0	24	0	66,9	41,7	0,59	0,58	-
05.11.2025	1,994	0	18,271	0	0	17,908	0	0	24	0	66,3	39,7	0,59	0,58	-
06.11.2025	2,119	0	19,759	0	0	19,363	0	0	24	0	66,6	40,4	0,59	0,58	-
07.11.2025	2,526	0	25,199	0	0	24,687	0	0	24	0	67,1	42,7	0,59	0,58	-
08.11.2025	2,847	0	29,659	0	0	29,047	0	0	24	0	67,7	44,3	0,59	0,58	-
09.11.2025	2,929	0	30,597	0	0	29,966	0	0	24	0	67,7	44,3	0,59	0,58	-
10.11.2025	2,709	0	27,559	0	0	26,994	0	0	24	0	67,5	43,5	0,58	0,57	-
11.11.2025	2,557	0	25,21	0	0	24,692	0	0	24	0	67,5	42,8	0,6	0,59	-
12.11.2025	2,541	0	25,202	0	0	24,691	0	0	24	0	67,1	42,5	0,58	0,58	-
13.11.2025	2,254	0	21,416	0	0	20,98	0	0	24	0	67,1	41,4	0,58	0,57	-
14.11.2025	2,311	0	22,146	0	0	21,702	0	0	24	0	66,6	41,1	0,58	0,57	-
15.11.2025	2,958	0	30,491	0	0	29,85	0	0	24	0	68,4	44,7	0,6	0,59	-
16.11.2025	3,651	0	36,505	0	0	35,64	0	0	24	0	73	48,5	0,59	0,58	-
17.11.2025	3,117	0	30,946	0	0	30,252	0	0	24	0	70,8	46,2	0,59	0,58	-
18.11.2025	3,243	0	34,018	0	0	33,274	0	0	24	0	69,9	46,6	0,58	0,57	-
19.11.2025	3,031	0	30,128	0	0	29,465	0	0	24	0	70,1	45,5	0,58	0,57	-
20.11.2025	3,44	0	35,222	0	0	34,41	0	0	24	0	71,9	48,1	0,58	0,57	-
21.11.2025	3,173	0	31,052	0	0	30,345	0	0	24	0	71,4	46,4	0,58	0,58	-
22.11.2025	3,59	0	35,897	0	0	35,068	0	0	24	0	72	47,5	0,59	0,59	-
23.11.2025	4,276	0	41,571	0	0	40,507	0	0	24	0	76,2	51	0,59	0,58	-
Итого:	83,175	0	822,712	0	0	805,221	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,866														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1461,081	14591,774	0	0	14269,126	0	0	24688	1100
23.11.2025	1544,255	15414,486	0	0	15074,351	0	0	25432	1100

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:22:37