

#162976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 27.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская больница №2, ГБУЗ КО
Дзержинского 147, Калининград
3993
5565
ВКТ-7
00123418
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
28.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,334	0	36,19	35,74	0	35,48	35,22	0	0	24	0	0	65,3	55,8	9,45	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,85	0	109,82	108,67	0	107,66	106,99	0	0	24	0	0	65,6	57,7	7,9	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,907	0	114,89	113,92	0	112,67	112,21	0	0	24	0	0	65	56,9	8,03	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,046	0	6,93	6,88	0	6,79	6,77	0	0	1	0	0	66,3	59,5	6,78	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,106	0	140,69	139,54	0	137,99	137,39	0	0	24	0	0	65,3	57,2	8,03	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,122	0	128,77	127,67	0	126,34	125,75	0	0	24	0	0	65	56,1	8,88	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,115	0	128,62	127,55	0	126,21	125,63	0	0	24	0	0	65	56,2	8,82	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,128	0	128,38	127,39	0	125,98	125,47	0	0	24	0	0	65,1	56,2	8,96	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,145	0	128,37	127,31	0	125,94	125,43	0	0	24	0	0	65	55,9	9,1	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,164	0	128,33	127,27	0	125,91	125,36	0	0	24	0	0	65	55,8	9,24	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,144	0	128,35	127,3	0	125,95	125,38	0	0	24	0	0	65	55,9	9,08	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,138	0	128,24	127,23	0	125,83	125,31	0	0	24	0	0	65,1	56,1	9,03	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,119	0	128,37	127,37	0	125,97	125,45	0	0	24	0	0	65,1	56,2	8,9	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,12	0	128,3	127,32	0	125,9	125,4	0	0	24	0	0	65,1	56,2	8,89	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,148	0	127,92	125,62	0	125,52	123,74	0	0	24	0	0	65,1	55,9	9,13	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,15	0	127,87	126,94	0	125,45	125,05	0	0	24	0	0	65	55,8	9,17	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,149	0	128,26	127,37	0	125,85	125,47	0	0	24	0	0	65,1	55,9	9,14	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,149	0	128,12	127,23	0	125,71	125,33	0	0	24	0	0	65,2	56	9,15	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,148	0	128,32	127,47	0	125,91	125,55	0	0	24	0	0	65,2	56,1	9,12	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,154	0	128,21	127,51	0	125,77	125,59	0	0	24	0	0	65,5	56,3	9,18	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,154	0	128,54	127,6	0	126,09	125,68	0	0	24	0	0	65,4	56,2	9,15	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,187	0	128,42	110,12	0	125,97	108,47	0	0	24	0	0	65,4	56	9,4	0,7	0,7	-
Итого:	22,677	0	2589,91	2551,02	0	2540,89	2512,64	0	0	1249	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,677																	

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч1249

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
27.09.2025	789,999	65979,21	65724,27	0	64580,7	64752,09	0
20.10.2025	812,676	68569,12	68275,29	0	67121,59	67264,73	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 8:53:01