

#165208#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-21/11/25г.

Абонент: **ГБ №2**Адрес: **Дзержинского, 147**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0х5DC3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2025	65,38	55,88	9,5	128,4	125,96	127,48	125,56	0	0	0	7	7	1,198	0	24	0	
22.10.2025	65,41	55,94	9,47	128,34	125,89	127,5	125,58	0	0	0	7	7	1,195	0	24	0	
23.10.2025	64,93	55,79	9,14	128,41	125,98	127,53	125,61	0	0	0	7	7	1,152	0	24	0	
24.10.2025	65	55,96	9,04	128,36	125,96	127,53	125,61	0	0	0	7	7	1,138	0	24	0	
25.10.2025	65,28	56,09	9,19	128,31	125,91	127,55	125,63	0	0	0	7	7	1,155	0	24	0	
26.10.2025	65,17	56,01	9,16	128,33	125,89	127,61	125,69	0	0	0	7	7	1,152	0	24	0	
27.10.2025	65,21	55,78	9,43	128,58	126,14	127,67	125,76	0	0	0	7	7	1,186	0	24	0	
28.10.2025	64,82	55,32	9,5	129,04	126,63	128,03	126,15	0	0	0	7	7	1,203	0	24	0	
29.10.2025	65,33	55,64	9,69	129,07	126,59	127,98	126,07	0	0	0	7	7	1,226	0	24	0	
30.10.2025	64,94	55,41	9,53	128,93	126,52	127,72	125,84	0	0	0	7	7	1,203	0	24	0	
31.10.2025	65,51	55,71	9,8	128,9	126,4	127,8	125,89	0	0	0	7	7	1,238	0	24	0	
01.11.2025	63,74	54,39	9,35	128,67	126,33	127,76	125,96	0	0	0	7	7	1,18	0	24	0	
02.11.2025	65,6	56,02	9,58	129,24	126,74	127,97	126,05	0	0	0	7	7	1,211	0	24	0	
03.11.2025	65,67	56,25	9,42	129,23	126,71	127,99	126,07	0	0	0	7	7	1,192	0	24	0	
04.11.2025	65,9	56,31	9,59	129,28	126,72	128,03	126,11	0	0	0	7	7	1,213	0	24	0	
05.11.2025	65,39	56	9,39	129,1	126,61	127,89	125,97	0	0	0	7	7	1,186	0	24	0	
06.11.2025	65,15	55,91	9,24	128,95	126,5	127,8	125,88	0	0	0	7	7	1,167	0	24	0	
07.11.2025	65,77	56,79	8,98	128,97	126,42	127,89	125,97	0	0	0	7	7	1,133	0	24	0	
08.11.2025	66,31	57,66	8,65	129,17	126,53	128,09	126,17	0	0	0	7	7	1,096	0	24	0	
09.11.2025	66,42	57,63	8,79	129,2	126,59	128,13	126,21	0	0	0	7	7	1,114	0	24	0	
10.11.2025	66,1	56,7	9,4	129,18	126,62	128	126,09	0	0	0	7	7	1,193	0	24	0	
11.11.2025	65,46	55,71	9,75	129,06	126,62	127,93	126,02	0	0	0	7	7	1,234	0	24	0	
12.11.2025	65,45	55,74	9,71	128,91	126,47	127,86	125,94	0	0	0	7	7	1,226	0	24	0	
13.11.2025	65,32	55,75	9,57	129,02	126,57	127,92	126	0	0	0	7	7	1,211	0	24	0	
14.11.2025	65,26	55,85	9,41	128,85	126,4	127,78	125,86	0	0	0	7	7	1,188	0	24	0	
15.11.2025	66	56,34	9,66	128,93	126,37	127,8	125,88	0	0	0	7	7	1,22	0	24	0	
16.11.2025	66,09	56,1	9,99	128,96	126,33	127,77	125,85	0	0	0	7	7	1,26	0	24	0	
17.11.2025	65,69	55,62	10,07	128,8	126,29	127,75	125,83	0	0	0	7	7	1,269	0	24	0	
18.11.2025	65,63	55,5	10,13	128,69	126,2	127,74	125,88	0	0	0	7	7	1,278	0	24	0	
19.11.2025	65,56	55,38	10,18	128,72	126,28	127,79	125,94	0	0	0	7	7	1,283	0	24	0	
20.11.2025	65,71	55,49	10,22	128,76	126,29	127,83	125,91	0	0	0	7	7	1,288	0	24	0	
21.11.2025	65,77	55,49	10,28	128,7	126,17	127,8	125,89	0	0	0	7	7	1,296	0	24	0	
Итого:				4123	4043,63	4089,9	4028,87	0	0	0			38,484	0	768	0	
Средние:	65,46	55,94	9,52								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/10/2524:00	68708,14	67257,93	68413,2	67400,5	0	0	0	813,723	0	28571	501
21/11/2524:00	72831,2	71301,56	72503,12	71429,37	0	0	0	852,207	0	29339	501
Итого:	4123,06	4043,63	4089,92	4028,87	0	0	0	38,484	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29907ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

