

#144608#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 26.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Янтарный сказ, АО
Карла Маркса 18, Калининград
506

Заводской номер счётчика 20120299	Показания прибора, ГДж 26.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10229,729	10132,975	96.754	23.109

34.55912

+ 80849

Подпись исполнителя



#144607#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 26.08.2025.

Номер абонента 506
Порядковый номер 8983
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20120299
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	4,894	0	196,8	0	0	192,371	0	0	24	0	70,7	64,6	0,35	0,34
22.07.2025	-	4,379	0	195,93	0	0	191,55	0	0	24	0	70,5	65	0,36	0,34
23.07.2025	-	3,488	0	150,965	0	0	147,608	0	0	24	0	70,2	64,6	0,26	0,25
24.07.2025	-	4,776	0	201,88	0	0	197,364	0	0	24	0	70,4	64,6	0,35	0,34
25.07.2025	-	4,999	0	189,75	0	0	185,552	0	0	24	0	70,1	63,7	0,35	0,34
26.07.2025	-	4,575	0	185,185	0	0	181,079	0	0	24	0	70,2	64,2	0,35	0,34
27.07.2025	-	4,357	0	184,085	0	0	180,008	0	0	24	0	70,2	64,4	0,35	0,34
28.07.2025	-	4,128	0	180,755	0	0	176,748	0	0	24	0	70,2	64,6	0,35	0,35
29.07.2025	-	4,414	0	221,135	0	0	216,292	0	0	24	0	69,7	64,9	0,36	0,33
30.07.2025	-	4,967	0	257,15	0	0	251,538	0	0	24	0	69,6	64,9	0,37	0,32
31.07.2025	-	4,951	0	275,89	0	0	269,859	0	0	24	0	69,8	65,4	0,38	0,31
01.08.2025	-	5,055	0	283,505	0	0	277,303	0	0	24	0	69,7	65,4	0,39	0,32
02.08.2025	-	5,181	0	286,985	0	0	280,707	0	0	24	0	69,8	65,4	0,39	0,32
03.08.2025	-	5,149	0	282,805	0	0	276,626	0	0	24	0	69,7	65,2	0,39	0,32
04.08.2025	-	3,643	0	207,255	0	0	202,748	0	0	24	0	69,5	65,2	0,29	0,24
05.08.2025	-	4,035	0	235,585	0	0	230,476	0	0	24	0	69,5	65,3	0,33	0,27
06.08.2025	-	4,821	0	275,69	0	0	269,655	0	0	24	0	69,7	65,5	0,4	0,32
07.08.2025	-	5,362	0	277,885	0	0	271,786	0	0	24	0	69,8	65,1	0,39	0,32
08.08.2025	-	5,438	0	275,73	0	0	269,689	0	0	24	0	69,8	65	0,39	0,32
09.08.2025	-	4,738	0	256,185	0	0	250,561	0	0	24	0	69,8	65,3	0,4	0,32
10.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	69,9	65,5	0,46	0,35
11.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,9	65,4	0,46	0,35
12.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,9	64,7	0,46	0,35
13.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,3	64,1	0,46	0,35
14.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,1	63,6	0,46	0,35
15.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,6	64,8	0,46	0,35
16.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,4	64,2	0,46	0,35
17.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,3	64,2	0,46	0,35
18.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	63,2	60,8	0,46	0,35
19.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	47,3	49,2	0,46	0,35
20.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,4	63,8	0,46	0,35
21.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,5	63,2	0,46	0,35
22.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,4	63,2	0,46	0,35
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,4	63	0,46	0,35
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,3	63,2	0,46	0,35
25.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,7	62,3	0,46	0,35
26.08.2025	-	3,404	0	140,575	0	0	137,524	0	0	0	24	69,4	63,5	0,42	0,34
Итого:	-	96,754	0	4761,725	0	0	4657,044	0	0	502	386	69,24	63,97	0,4	0,33

Общее время работы системы 888 час.

Период нормальной работы системы 502 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	10132,975	168040,095	0	0	164167,847	0	0	9964	194
26.08.2025	10229,729	172801,82	0	0	168824,892	0	0	10453	593

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения