

#165226#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.11.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Паруса ТСН, УК
Портовая, 6 Калининград
5168

| Заводской номер счётчика 24218042 | Показания прибора, ГДж 23.11.2025 | Предыдущие показания, ГДж 08.11.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 295,1 | 22,466 | 272.634 | 65.118 |

Подпись исполнителя



#165227#

Отчёт за период с 08.11.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5168
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 24218042
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tnar, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 09.11.2025 | - | 17,231 | 0,006 | 194 | 199,4 | 0,034 | 189,838 | 197,321 | 0,034 | 24 | 0 | 69,1 | 47,4 | 0,41 | 0,32 |
| 10.11.2025 | - | 15,987 | 0,006 | 173 | 177,6 | 0,033 | 169,284 | 175,821 | 0,033 | 24 | 0 | 69 | 46,5 | 0,41 | 0,32 |
| 11.11.2025 | - | 15,349 | 0,006 | 163,9 | 168,5 | 0,034 | 160,405 | 166,839 | 0,034 | 24 | 0 | 68,8 | 46 | 0,42 | 0,32 |
| 12.11.2025 | - | 15,759 | 0,006 | 171,7 | 176,4 | 0,032 | 168,044 | 174,643 | 0,032 | 24 | 0 | 68,6 | 46,3 | 0,42 | 0,32 |
| 13.11.2025 | - | 14,138 | 0,005 | 151,9 | 156,2 | 0,047 | 148,699 | 154,689 | 0,047 | 24 | 0 | 68,4 | 45,7 | 0,43 | 0,32 |
| 14.11.2025 | - | 14,175 | 0,008 | 149 | 153,2 | 0,017 | 145,841 | 151,739 | 0,017 | 24 | 0 | 68,5 | 45,3 | 0,43 | 0,32 |
| 15.11.2025 | - | 18,338 | 0,003 | 214,9 | 220,9 | 0,017 | 210,233 | 218,472 | 0,017 | 24 | 0 | 69,5 | 48,7 | 0,42 | 0,32 |
| 16.11.2025 | - | 21,076 | 0,003 | 246,5 | 253,3 | 0,051 | 240,684 | 250,144 | 0,05 | 24 | 0 | 72,7 | 51,8 | 0,41 | 0,32 |
| 17.11.2025 | - | 18,706 | 0,01 | 211,5 | 217,3 | 0,034 | 206,755 | 214,869 | 0,034 | 24 | 0 | 70,7 | 49,1 | 0,41 | 0,32 |
| 18.11.2025 | - | 20,305 | 0,006 | 248,9 | 256 | 0,04 | 243,285 | 252,911 | 0,04 | 24 | 0 | 70,9 | 51 | 0,4 | 0,32 |
| 19.11.2025 | - | 18,305 | 0,007 | 199,1 | 204,7 | 0,017 | 194,635 | 202,481 | 0,017 | 24 | 0 | 70,7 | 48,3 | 0,42 | 0,32 |
| 20.11.2025 | - | 20,226 | 0,003 | 221,9 | 228 | 0,033 | 216,702 | 225,329 | 0,033 | 24 | 0 | 72,5 | 50,2 | 0,43 | 0,32 |
| 21.11.2025 | - | 18,779 | 0,006 | 198,2 | 203,7 | 0,115 | 193,652 | 201,476 | 0,114 | 24 | 0 | 71,6 | 48,5 | 0,43 | 0,32 |
| 22.11.2025 | - | 20,896 | 0,02 | 233,4 | 239,9 | 0,017 | 227,895 | 237,007 | 0,017 | 24 | 0 | 72,6 | 50,8 | 0,42 | 0,32 |
| 23.11.2025 | - | 23,364 | 0,003 | 246,6 | 253,1 | 0,034 | 240,207 | 249,741 | 0,034 | 24 | 0 | 76,6 | 53,4 | 0,42 | 0,32 |
| Итого: | - | 272,634 | 0,098 | 3024,5 | 3108,2 | 0,555 | 2956,159 | 3073,482 | 0,553 | 360 | 0 | 70,68 | 48,6 | 0,42 | 0,32 |

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 08.11.2025 | 22,466 | 251,5 | 258,4 | 0,034 | 246,108 | 255,723 | 0,034 | 32 | 1 |
| 23.11.2025 | 295,1 | 3276 | 3366,6 | 0,589 | 3202,266 | 3329,205 | 0,583 | 392 | 1 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
