

#179465#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Паруса ТСН, УК
Портовая, 6 Калининград
5168

| Заводской номер счётчика 24218042 | Показания прибора, ГДж 23.12.2025 | Предыдущие показания, ГДж 23.11.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 736,903 | 295,1 | 441.803 | 105.523 |

+ газосер 128.122

Подпись исполнителя



*с 25.12.25 вкл.
21. мес.*

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
26 12 20 25

#179464#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 5168
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 24218042
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.11.2025 | -3,3 | 21,906 | 0,007 | 215,4 | 220,8 | 0,033 | 209,727 | 217,961 | 0,033 | 24 | 0 | 77,3 | 52,4 | 0,42 | 0,32 |
| 25.11.2025 | -3,9 | 20,37 | 0,006 | 198,4 | 203,5 | 0,017 | 193,5 | 201,178 | 0,017 | 24 | 0 | 74,7 | 49,6 | 0,43 | 0,32 |
| 26.11.2025 | -0,9 | 21,189 | 0,003 | 206,4 | 211,6 | 0,033 | 201,259 | 209,156 | 0,033 | 24 | 0 | 75 | 49,9 | 0,43 | 0,32 |
| 27.11.2025 | -0,4 | 21,287 | 0,006 | 222,7 | 228,5 | 0,037 | 217,254 | 225,744 | 0,037 | 24 | 0 | 74,2 | 50,8 | 0,42 | 0,32 |
| 28.11.2025 | -1,3 | 20,457 | 0,007 | 210,3 | 215,8 | 0,031 | 205,256 | 213,332 | 0,031 | 24 | 0 | 73,4 | 49,6 | 0,43 | 0,32 |
| 29.11.2025 | -0,4 | 21,283 | 0,006 | 220,5 | 226,3 | 0,015 | 215,179 | 223,669 | 0,015 | 24 | 0 | 73,6 | 50 | 0,42 | 0,32 |
| 30.11.2025 | -0,3 | 21,839 | 0,003 | 224,1 | 230 | 0,031 | 218,61 | 227,271 | 0,031 | 24 | 0 | 74,2 | 50,4 | 0,42 | 0,32 |
| 01.12.2025 | -0,5 | 20,165 | 0,006 | 205,1 | 210,4 | 0,031 | 200,253 | 208,061 | 0,031 | 24 | 0 | 72,8 | 48,8 | 0,43 | 0,32 |
| 02.12.2025 | - | 21,9 | 0,006 | 228 | 234,1 | 0,031 | 222,372 | 231,249 | 0,031 | 24 | 0 | 74,6 | 51,1 | 0,42 | 0,32 |
| 03.12.2025 | - | 19,2 | 0,006 | 202,8 | 208,2 | 0,015 | 198,213 | 205,98 | 0,015 | 24 | 0 | 71 | 47,9 | 0,43 | 0,32 |
| 04.12.2025 | - | 18,436 | 0,003 | 204,9 | 210,7 | 0,028 | 200,458 | 208,487 | 0,028 | 24 | 0 | 69,4 | 47,5 | 0,43 | 0,32 |
| 05.12.2025 | - | 17,006 | 0,005 | 182,7 | 187,7 | 0,029 | 178,766 | 185,815 | 0,029 | 24 | 0 | 69,1 | 46,4 | 0,44 | 0,32 |
| 06.12.2025 | - | 16,133 | 0,005 | 170,3 | 175,1 | 0,014 | 166,67 | 173,402 | 0,014 | 24 | 0 | 68,8 | 45,7 | 0,44 | 0,33 |
| 07.12.2025 | - | 19,62 | 0,002 | 228,6 | 235,1 | 0,014 | 223,649 | 232,541 | 0,014 | 24 | 0 | 69,3 | 48,4 | 0,43 | 0,32 |
| 08.12.2025 | - | 17,72 | 0,002 | 196,1 | 201,5 | 0,029 | 191,854 | 199,401 | 0,029 | 24 | 0 | 69,4 | 47,4 | 0,43 | 0,32 |
| 09.12.2025 | - | 15,522 | 0,005 | 163,3 | 167,9 | 0,014 | 159,858 | 166,307 | 0,014 | 24 | 0 | 68,4 | 45,3 | 0,44 | 0,32 |
| 10.12.2025 | - | 14,832 | 0,002 | 157,6 | 161,9 | 0,013 | 154,302 | 160,369 | 0,013 | 24 | 0 | 68,1 | 45,2 | 0,45 | 0,33 |
| 11.12.2025 | - | 15,201 | 0,002 | 176,4 | 181,5 | 0,028 | 172,854 | 179,758 | 0,028 | 24 | 0 | 66,6 | 45,6 | 0,46 | 0,34 |
| 12.12.2025 | - | 15,38 | 0,005 | 161,3 | 165,6 | 0,013 | 157,895 | 164,045 | 0,013 | 24 | 0 | 68,4 | 45,1 | 0,47 | 0,34 |
| 13.12.2025 | - | 17,516 | 0,002 | 192,2 | 197,6 | 0,013 | 188,087 | 195,599 | 0,013 | 24 | 0 | 68,9 | 46,7 | 0,46 | 0,34 |
| 14.12.2025 | - | 16,52 | 0,002 | 178,1 | 183,1 | 0,013 | 174,349 | 181,326 | 0,013 | 24 | 0 | 68,3 | 45,7 | 0,46 | 0,34 |
| 15.12.2025 | - | 17,844 | 0,002 | 197,6 | 203 | 0,013 | 193,373 | 200,926 | 0,013 | 24 | 0 | 68,9 | 46,9 | 0,44 | 0,34 |
| 16.12.2025 | - | 18,471 | 0,002 | 202,2 | 207,9 | 0,014 | 197,748 | 205,701 | 0,014 | 24 | 0 | 70 | 47,7 | 0,44 | 0,34 |
| 17.12.2025 | - | 12,008 | 0,002 | 120,5 | 123,6 | 0,342 | 117,657 | 122,251 | 0,338 | 24 | 0 | 72,6 | 48,4 | 0,45 | 0,33 |
| 18.12.2025 | - | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 72,8 | 49,9 | 0,47 | 0,31 |
| 19.12.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 69,8 | 47,5 | 0,47 | 0,31 |
| 20.12.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 68,9 | 45,3 | 0,47 | 0,31 |
| 21.12.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 68,9 | 45,4 | 0,47 | 0,31 |
| 22.12.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 68,9 | 45,8 | 0,47 | 0,31 |
| 23.12.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 60,4 | 44,2 | 0,47 | 0,31 |
| Итого: | -1,5 | 441,805 | 0,157 | 4665,5 | 4791,4 | 0,851 | 4559,143 | 4739,529 | 0,847 | 593 | 127 | 70,56 | 47,69 | 0,44 | 0,32 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 593 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 295,1 | 3276 | 3366,6 | 0,589 | 3202,266 | 3329,205 | 0,583 | 392 | 1 |
| 23.12.2025 | 736,903 | 7941,5 | 8158 | 1,44 | 7761,409 | 8068,735 | 1,425 | 961 | 152 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
