

#207606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Вагнера 2-8, Калининград

4402

8480

ВКТ-7

00210162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,124	0	137	135,71	132,6	133,78	-1,18	24	0	1	86,6	55,6	31,04	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,815	0	118,11	117,17	114,41	115,67	-1,26	24	0	1	85,5	52,2	33,27	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,406	0	107,59	107,03	104,4	105,74	-1,34	24	0	1	82,7	50,1	32,58	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,421	0	108,26	107,71	105,08	106,49	-1,41	24	0	1	82,3	49,8	32,49	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,665	0	123,13	122,32	119,4	120,72	-1,32	24	0	1	83,5	52,9	30,63	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,189	0	141,95	140,64	137,41	138,55	-1,14	24	0	1	86,7	56,3	30,44	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,416	0	151,83	150,28	146,78	147,89	-1,11	24	0	1	88,3	58,3	30,01	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,581	0	161,02	159,25	155,64	156,67	-1,03	24	0	1	88,6	59,2	29,36	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,972	0	184,93	182,73	178,6	179,5	-0,9	24	0	1	89,8	62	27,77	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,962	0	181,24	179,05	174,94	175,84	-0,9	24	0	1	90,7	62,4	28,28	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,535	0	147,14	145,45	141,93	143,09	-1,16	24	0	1	91,3	59,4	31,85	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,383	0	139,66	138,11	134,8	135,96	-1,16	24	0	1	90,4	58	32,42	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,83	0	109,95	109,04	106,26	107,65	-1,39	24	0	1	88,6	52,6	35,99	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,333	0	96,32	95,84	93,34	94,77	-1,43	24	0	1	84,7	49	35,66	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,38	0	104,01	103,44	100,88	102,26	-1,38	24	0	1	82,9	49,4	33,47	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,675	0	116,96	116,12	113,37	114,68	-1,31	24	0	1	84,2	51,8	32,38	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,265	0	144,95	143,47	140,2	141,27	-1,07	24	0	1	87,7	57,3	30,34	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,097	0	140,15	138,84	135,64	136,75	-1,11	24	0	1	86,9	56,8	30,12	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,14	0	96,89	96,62	93,99	95,48	-1,49	24	0	1	82,8	49,4	33,4	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,96	0	94,59	94,42	91,99	93,43	-1,44	24	0	1	79,1	47	32,15	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,172	0	102,02	101,65	99,15	100,51	-1,36	24	0	1	80,4	48,5	31,97	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,585	0	117,04	116,25	113,46	114,75	-1,29	24	0	1	84,2	52,6	31,54	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,991	0	125,89	124,73	121,66	122,92	-1,26	24	0	1	88,7	56	32,73	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,176	0	136,19	134,83	131,42	132,62	-1,2	24	0	1	90,9	59,2	31,7	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,099	0	129,73	128,5	125,27	126,54	-1,27	24	0	1	89,9	57,3	32,65	0,6	0,4	-
Итого:	98,172	0	3216,55	3189,2	3112,62	3143,53	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,172															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	380,741	24378,89	24552,46	23796,99	24178,28
17.02.2026	478,913	27595,44	27741,66	26909,61	27321,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:49:05