

#283079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 3,411 | 0 | 107,82 | 107,24 | 104,45 | 105,85 | -1,4 | 24 | 0 | 1 | 85 | 52,4 | 32,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2026 | 3,135 | 0 | 103,6 | 103,27 | 100,61 | 102,05 | -1,44 | 24 | 0 | 1 | 81,4 | 50,3 | 31,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2026 | 3,014 | 0 | 97,47 | 97,23 | 94,66 | 96,12 | -1,46 | 24 | 0 | 1 | 81,1 | 49,2 | 31,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2026 | 3,115 | 0 | 103,63 | 103,29 | 100,72 | 102,07 | -1,35 | 24 | 0 | 1 | 80,5 | 49,6 | 30,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2026 | 2,623 | 0 | 84,05 | 84,19 | 81,89 | 83,4 | -1,51 | 24 | 0 | 1 | 76,6 | 44,6 | 32,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2026 | 2,57 | 0 | 85,55 | 85,72 | 83,41 | 84,92 | -1,51 | 24 | 0 | 1 | 75,7 | 44,9 | 30,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.02.2026 | 2,633 | 0 | 92,34 | 92,37 | 90,03 | 91,44 | -1,41 | 24 | 0 | 1 | 75 | 45,7 | 29,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.02.2026 | 2,851 | 0 | 97,95 | 97,79 | 95,37 | 96,75 | -1,38 | 24 | 0 | 1 | 77,1 | 47,2 | 29,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.02.2026 | 2,701 | 0 | 96,79 | 96,8 | 94,33 | 95,77 | -1,44 | 24 | 0 | 1 | 76 | 47,4 | 28,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.02.2026 | 2,124 | 0 | 72,13 | 72,78 | 70,44 | 72,12 | -1,68 | 24 | 0 | 1 | 72,6 | 42,4 | 30,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.02.2026 | 1,948 | 0 | 63,99 | 64,83 | 62,5 | 64,31 | -1,81 | 24 | 0 | 1 | 72,2 | 41 | 31,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.03.2026 | 2,409 | 0 | 82,4 | 82,72 | 80,49 | 82,01 | -1,52 | 24 | 0 | 1 | 72,2 | 42,3 | 29,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.03.2026 | 2,375 | 0 | 84,41 | 84,76 | 82,44 | 83,99 | -1,55 | 24 | 0 | 1 | 72,5 | 43,7 | 28,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.03.2026 | 2,155 | 0 | 72,38 | 73 | 70,71 | 72,39 | -1,68 | 24 | 0 | 1 | 72,4 | 41,9 | 30,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.03.2026 | 2,432 | 0 | 89,42 | 89,71 | 87,34 | 88,86 | -1,52 | 24 | 0 | 1 | 72,3 | 44,5 | 27,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.03.2026 | 2,48 | 0 | 92,19 | 92,42 | 90,02 | 91,55 | -1,53 | 24 | 0 | 1 | 72,6 | 45,1 | 27,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.03.2026 | 2,39 | 0 | 86,97 | 87,29 | 84,93 | 86,44 | -1,51 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 45 | 28,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.03.2026 | 2,164 | 0 | 76,55 | 77,13 | 74,74 | 76,45 | -1,71 | 24 | 0 | 1 | 72,3 | 43,3 | 29,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.03.2026 | 1,974 | 0 | 65,41 | 66,23 | 63,91 | 65,7 | -1,79 | 24 | 0 | 1 | 72 | 41,1 | 30,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.03.2026 | 1,885 | 0 | 63,14 | 64,07 | 61,71 | 63,54 | -1,83 | 24 | 0 | 1 | 71,8 | 41,2 | 30,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.03.2026 | 1,771 | 0 | 56,84 | 57,89 | 55,54 | 57,47 | -1,93 | 24 | 0 | 1 | 71,6 | 39,6 | 31,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.03.2026 | 1,649 | 0 | 51,93 | 53,11 | 50,74 | 52,77 | -2,03 | 24 | 0 | 1 | 71,6 | 39,1 | 32,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.03.2026 | 1,787 | 0 | 56,47 | 57,5 | 55,15 | 57,05 | -1,9 | 24 | 0 | 1 | 71,7 | 39,2 | 32,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.03.2026 | 1,761 | 0 | 57,48 | 58,5 | 56,15 | 58,06 | -1,91 | 24 | 0 | 1 | 71,8 | 40,4 | 31,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.03.2026 | 1,568 | 0 | 48,01 | 49,32 | 46,92 | 49,01 | -2,09 | 24 | 0 | 1 | 71,1 | 37,7 | 33,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.03.2026 | 1,869 | 0 | 61,07 | 61,97 | 59,67 | 61,49 | -1,82 | 24 | 0 | 1 | 71,1 | 39,7 | 31,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.03.2026 | 2,066 | 0 | 69,18 | 69,84 | 67,56 | 69,26 | -1,7 | 24 | 0 | 1 | 72,1 | 41,6 | 30,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.03.2026 | 1,981 | 0 | 66,36 | 67,12 | 64,82 | 66,55 | -1,73 | 24 | 0 | 1 | 71,7 | 41,2 | 30,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.03.2026 | 2,114 | 0 | 75,36 | 75,95 | 73,61 | 75,26 | -1,65 | 24 | 0 | 1 | 71,9 | 43,2 | 28,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 66,955 | 0 | 2260,89 | 2274,04 | 2204,86 | 2252,65 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 66,955 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17.02.2026 | 478,913 | 27595,44 | 27741,66 | 26909,61 | 27321,81 |
| 18.03.2026 | 545,868 | 29856,33 | 30015,7 | 29114,47 | 29574,46 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:37:04