

#11893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,011	0	58,98	58,59	57,67	58,23	-0,56	24	0	1	71,1	36,2	34,83	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,871	0	58,38	58,12	57,19	57,78	-0,59	24	0	1	68	35,3	32,71	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,157	0	69,91	69,56	68,38	69,1	-0,72	24	0	1	68,9	37,3	31,54	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,357	0	75,77	75,35	74,05	74,78	-0,73	24	0	1	70,8	39	31,84	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,546	0	79,3	78,84	77,47	78,27	-0,8	24	0	1	71,8	38,9	32,86	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,538	0	76,54	76,04	74,7	75,5	-0,8	24	0	1	73,3	39,3	33,98	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,429	0	74,49	74,08	72,77	73,54	-0,77	24	0	1	72,1	38,7	33,37	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,564	0	72,98	72,43	71,13	71,89	-0,76	24	0	1	75,6	39,5	36,06	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,64	0	77,19	76,62	75,25	76,01	-0,76	24	0	1	75,4	40,3	35,1	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,83	0	82,03	81,35	79,86	80,64	-0,78	24	0	1	77,9	42,5	35,42	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,802	0	80,29	79,63	78,19	78,96	-0,77	24	0	1	77,1	41,3	35,8	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,692	0	76,04	75,43	74,08	74,89	-0,81	24	0	1	76,2	39,8	36,36	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,981	0	84,31	83,57	82,1	82,9	-0,8	24	0	1	77,3	41	36,3	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,938	0	79,9	79,11	77,66	78,41	-0,75	24	0	1	80,1	42,3	37,8	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,797	0	78,67	77,98	76,52	77,32	-0,8	24	0	1	79,2	42,6	36,54	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,879	0	82,15	81,45	79,91	80,72	-0,81	24	0	1	79	42,9	36,01	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,346	0	64,67	64,26	63,08	63,81	-0,73	24	0	1	74,5	37,4	37,17	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,297	0	67,85	67,49	66,29	67,01	-0,72	24	0	1	72,2	37,5	34,67	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,35	0	74,17	73,82	72,5	73,31	-0,81	24	0	1	71,1	38,6	32,41	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,353	0	71,74	71,38	70,1	70,88	-0,78	24	0	1	71,5	37,9	33,54	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,324	0	71,17	70,81	69,5	70,32	-0,82	24	0	1	72,3	38,9	33,43	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,531	0	81,71	81,31	79,78	80,66	-0,88	24	0	1	72,9	41,2	31,67	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,648	0	83,74	83,28	81,71	82,61	-0,9	24	0	1	74	41,6	32,39	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,972	0	89,24	88,61	86,92	87,84	-0,92	24	0	1	76,8	42,6	34,17	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,976	0	87,29	86,59	84,91	85,82	-0,91	24	0	1	78,5	43,4	35,01	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,68	0	73,79	73,21	71,86	72,66	-0,8	24	0	1	77,1	39,8	37,33	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,478	0	69,09	68,62	67,35	68,14	-0,79	24	0	1	75,4	38,7	36,75	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,168	0	60,68	60,36	59,24	59,97	-0,73	24	0	1	73,2	36,5	36,63	0,6	0,4	-
Итого:	71,155	0	2102,07	2087,89	2050,17	2071,97	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,155															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	794,978	19275,3	17540,3	18816,68	17410,56
23.03.2021	866,133	21377,37	19628,19	20866,85	19482,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2021 8:07:47