

#11887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,393	0,017	19,93	19,43	19,59	19,23	0,36	24	0	1	61,5	42,3	19,24	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,448	0,015	23,34	22,75	22,9	22,51	0,39	24	0	0	62,1	43,3	18,83	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,456	0,01	22,82	22,34	22,4	22,08	0,32	24	0	1	62,9	43,2	19,64	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,47	0,006	20,94	20,51	20,53	20,27	0,26	24	0	0	63,5	41,2	22,36	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,464	0,006	20,4	20	20,02	19,76	0,26	24	0	1	63,6	41	22,66	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,497	0,006	21,75	21,37	21,37	21,13	0,24	24	0	1	63,4	40,7	22,72	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,505	0,003	21,84	21,49	21,42	21,25	0,17	24	0	1	63,5	40,4	23,1	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,498	0,001	21,44	21,1	21,03	20,86	0,17	24	0	0	63,6	40,3	23,33	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,498	0,004	21,52	21,21	21,13	20,97	0,16	24	0	1	63,7	40,4	23,23	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,477	0,001	21,99	21,68	21,58	21,44	0,14	24	0	1	63,1	41,2	21,89	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,396	0,001	19,69	19,47	19,34	19,27	0,07	24	0	1	62,5	42,3	20,18	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,465	0,004	21,59	21,18	21,19	20,94	0,25	24	0	1	63	41,6	21,42	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,506	0,002	22,67	22,3	22,26	22,06	0,2	24	0	0	63,3	40,9	22,36	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,496	0,003	22,39	22,04	21,98	21,8	0,18	24	0	1	63,2	41	22,15	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,527	0,003	23,14	22,81	22,72	22,57	0,15	24	0	1	63,3	40,4	22,88	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,501	0,003	22,98	22,65	22,57	22,41	0,16	24	0	1	63,1	41,1	21,92	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,49	0,004	22,94	22,64	22,53	22,4	0,13	24	0	1	62,9	41,4	21,53	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,484	0,002	23,17	22,88	22,76	22,64	0,12	24	0	1	62,8	41,8	21,06	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,441	0,003	21,43	21,17	21,03	20,93	0,1	24	0	1	62,8	42	20,72	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,473	0,002	22,74	22,48	22,33	22,24	0,09	24	0	1	62,7	41,8	20,9	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,444	0,004	21,58	21,32	21,19	21,08	0,11	24	0	0	62,9	42,1	20,8	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,442	0,002	21,81	21,56	21,43	21,32	0,11	24	0	1	62,7	42,3	20,4	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,454	0,001	21,82	21,56	21,43	21,32	0,11	24	0	0	63	42,1	20,93	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,413	0,003	20,73	20,48	20,35	20,25	0,1	23	1	1	62,8	42,7	20,07	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,43	0,004	21,51	21,26	21,11	21,02	0,09	24	0	1	62,8	42,8	20,04	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,456	0,002	22,4	22,17	21,97	21,93	0,04	24	0	1	62,8	42,2	20,66	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,46	0,002	22,46	22,21	22,04	21,97	0,07	24	0	1	63	42,2	20,77	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,472	0,001	22,9	22,64	22,48	22,4	0,08	24	0	1	62,8	42,1	20,78	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,46	0,002	23,04	22,78	22,61	22,54	0,07	24	0	1	63,1	42,9	20,2	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,428	0,003	22,54	22,28	22,12	22,04	0,08	24	0	1	62,9	43,8	19,12	0,6	0,4	-
Итого:	13,944	0	659,5	649,76	647,41	642,63	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,944															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	971,469	31757,69	31532,21	30997,08	31268,33
23.05.2023	985,413	32417,19	32181,97	31644,49	31910,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 8:06:51