

#162975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Вагнера 2-8, Калининград

4402

8480

ВКТ-7

00210162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,44	0,01	48,34	49,67	47,43	48,94	-1,51	24	0	1	65,3	56,4	8,94	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,562	0	71,3	73,53	69,78	72,29	-2,51	24	0	1	68,7	60,6	8,08	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,575	0	81,22	83,04	79,48	81,6	-2,12	24	0	1	68,6	61,4	7,2	0,6	0,4	-
04.10.2025	0,613	0	83,65	85,79	81,86	84,31	-2,45	24	0	1	68,8	61,4	7,4	0,6	0,4	-
05.10.2025	0,556	0	80,3	82,46	78,63	81,04	-2,41	23	1	1	68,7	61,7	7	0,6	0,4	-
06.10.2025	0,718	0,001	82,94	84,68	81,23	83,26	-2,03	24	0	1	68,8	60,1	8,74	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,429	0	247,56	247,85	242,2	243,8	-1,6	24	0	1	69,6	59,6	10	0,6	0,4	-
08.10.2025	3,569	0,001	401,99	400,23	393,25	393,49	-0,24	24	0	1	69,5	60,4	9,04	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,937	0,003	305,82	305,04	299,25	300,05	-0,8	24	0	1	69,2	59,4	9,78	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,901	0	138,67	139,78	135,72	137,82	-2,1	24	0	1	68,8	54,9	13,98	0,6	0,4	-
11.10.2025	0,924	0	83,31	85,37	81,51	84,08	-2,57	24	0	1	69	57,7	11,31	0,6	0,4	-
12.10.2025	0,94	0	82,86	84,83	81,14	83,54	-2,4	24	0	1	68,9	57,3	11,55	0,6	0,4	-
13.10.2025	0,991	0	83,07	84,93	81,31	83,68	-2,37	24	0	1	68,5	56,4	12,13	0,6	0,4	-
14.10.2025	0,975	0	86,56	88,12	84,73	86,77	-2,04	24	0	1	68,8	57,3	11,46	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,198	0	157,87	157,89	154,43	155,61	-1,18	24	0	1	69,6	55,4	14,18	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,916	0	211,07	210,09	206,49	207,06	-0,57	24	0	1	69,6	55,6	14,09	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,872	0	210	209,08	205,45	206,06	-0,61	24	0	1	69,7	55,7	13,95	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,766	0	203,85	203,12	199,5	200,25	-0,75	24	0	1	69	55,1	13,84	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,859	0	204,32	203,56	199,92	200,7	-0,78	24	0	1	69,2	55	14,26	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,89	0	189,08	188,67	184,9	186,03	-1,13	24	0	1	70,4	54,8	15,6	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,781	0	182,08	181,97	178,13	179,48	-1,35	24	0	1	69,7	54,1	15,58	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,751	0	187,16	186,79	183,09	184,2	-1,11	24	0	1	69,6	54,6	15	0,6	0,4	-
Итого:	40,163	0	3423,02	3436,49	3349,43	3384,06	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,163															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

527

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	33,776	4267,76	4473,05	4182,75	4401,59
22.10.2025	76,735	7879,67	8097,94	7716,86	7971,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 16:10:48