

#190492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Вагнера 2-8, Калининград

4402

8480

ВКТ-7

00210162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,592	0,004	174,62	173,95	169,73	171,13	-1,4	24	0	1	80,2	59	21,1	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	3,463	0	176,39	175,88	171,58	173,1	-1,52	24	0	1	78,5	58,4	20,13	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,469	0	176,15	175,65	171,46	172,94	-1,48	24	0	1	77,9	57,7	20,2	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,414	0	175,39	174,96	170,8	172,3	-1,5	24	0	1	77,2	57,2	19,95	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	3,413	0	176,41	175,96	171,84	173,3	-1,46	24	0	1	76,8	56,9	19,83	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	3,434	0	176,79	176,31	172,23	173,64	-1,41	24	0	1	76,5	56,6	19,9	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	3,444	0	176,25	175,75	171,66	173,08	-1,42	24	0	1	77	57	20,01	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	3,352	0	179,79	179,28	175,18	176,6	-1,42	24	0	1	75,9	56,8	19,11	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,445	0	175,68	175,17	171,05	172,51	-1,46	24	0	1	77,3	57,2	20,1	0,6	0,4	-
03.12.2025	3,214	0	181,53	181,11	177,18	178,48	-1,3	24	0	1	73,7	55,6	18,1	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,978	0	181,57	181,29	177,38	178,71	-1,33	24	0	1	72	55,2	16,76	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,068	0	186,77	186,37	182,5	183,79	-1,29	24	0	1	71,3	54,5	16,79	0,6	0,4	-
06.12.2025	3,045	0	190,79	190,34	186,44	187,64	-1,2	24	0	1	71,2	54,9	16,31	0,6	0,4	-
07.12.2025	3,045	0	183,84	183,4	179,69	180,86	-1,17	24	0	1	71,1	54,2	16,91	0,6	0,4	-
08.12.2025	3,018	0	187,2	186,8	182,93	184,12	-1,19	24	0	1	71,7	55,2	16,48	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,923	0	193,27	192,91	188,89	190,11	-1,22	24	0	1	71,2	55,7	15,44	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,911	0	194,85	194,57	190,45	191,72	-1,27	24	0	1	71,2	55,9	15,25	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,917	0	191,66	191,34	187,34	188,55	-1,21	24	0	1	71,3	55,7	15,53	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,905	0	190,59	190,28	186,23	187,53	-1,3	24	0	1	71,4	55,8	15,58	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,941	0	186,16	185,77	181,94	183,12	-1,18	24	0	1	71,2	55,1	16,14	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,945	0	189,97	189,54	185,63	186,79	-1,16	24	0	1	71,4	55,6	15,84	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,964	0	182,66	182,24	178,51	179,69	-1,18	24	0	1	71,3	54,8	16,55	0,6	0,4	-
16.12.2025	3,126	0	182,88	182,33	178,52	179,71	-1,19	24	0	1	73,2	55,7	17,49	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,336	0	182,07	181,32	177,4	178,57	-1,17	24	0	1	76,3	57,5	18,77	0,6	0,4	-
18.12.2025	3,263	0	181,43	180,71	176,88	178,01	-1,13	24	0	1	75,2	56,7	18,41	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,106	0	186,29	185,62	181,95	182,99	-1,04	24	0	1	72,2	55,2	17,04	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,911	0,002	191,03	190,59	186,72	187,87	-1,15	24	0	1	71,1	55,6	15,55	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,955	0	191,67	191,91	187,29	189,11	-1,82	24	0	1	71,4	55,7	15,75	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,956	0	190,96	191,16	186,55	188,37	-1,82	24	0	1	71,8	56	15,81	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,518	0	182,7	182,26	177,85	179,41	-1,56	24	0	1	77,5	57,8	19,75	0,6	0,4	-
Итого:	95,071	0	5517,36	5504,77	5383,8	5423,75	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,071															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	169,045	13845,93	14051,38	13544,43	13836,48
23.12.2025	264,116	19363,29	19556,15	18928,23	19260,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:36:28