

#147554#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 52-58, Калининград

Заводской номер счётчика 20108577	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2539,412	2539,412	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1754,396	1687,051	67.345	16.085

Подпись исполнителя



#147553#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8864

TB7 (ASCII)

20108577

2

26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,793	0	70,986	65,119	0	69,867	64,273	0	24	0	58,5	52,8	0,45	0,42
25.08.2025	-	0,886	0	68,861	64,687	0	68,506	64,389	0	24	0	33,4	31,9	0,43	0,4
26.08.2025	-	0,111	0	65,927	64,337	0	65,843	64,248	0	24	0	21,5	21,5	0,43	0,4
27.08.2025	-	0,103	0	65,934	64,437	0	65,853	64,359	0	24	0	21	21	0,43	0,4
28.08.2025	-	0,081	0	65,503	64,349	0	65,42	64,272	0	24	0	20,9	21	0,43	0,4
29.08.2025	-	0,116	0	65,44	63,776	0	65,356	63,699	0	24	0	21,2	21,2	0,43	0,4
30.08.2025	-	0,52	0	65,451	63,2	0	65,259	63,044	0	24	0	26,2	25	0,44	0,41
31.08.2025	-	2,917	0	70,486	64,323	0	69,393	63,519	0	24	0	58	51,9	0,45	0,42
01.09.2025	-	2,838	0	69,371	64,218	0	68,194	63,339	0	24	0	60,8	54,4	0,45	0,42
02.09.2025	-	2,515	0	61,467	57,46	0	60,426	56,68	0	24	0	60,7	54,2	0,45	0,42
03.09.2025	-	2,443	0	60,321	55,251	0	59,354	54,531	0	24	0	58,8	52,9	0,45	0,42
04.09.2025	-	2,488	0	66,256	62,023	0	65,165	61,195	0	22	2	59,7	53,6	0,45	0,42
05.09.2025	-	2,475	0	66,122	62,113	0	65,015	61,266	0	24	0	60,4	54,1	0,45	0,43
06.09.2025	-	2,483	0	66,289	62,166	0	65,177	61,32	0	24	0	60,4	54,2	0,45	0,42
07.09.2025	-	2,515	0	66,861	62,392	0	65,765	61,557	0	24	0	59,7	53,7	0,45	0,42
08.09.2025	-	2,55	0	66,841	62,442	0	65,725	61,595	0	24	0	60,2	54,1	0,45	0,42
09.09.2025	-	2,611	0	66,982	62,35	0	65,865	61,506	0	24	0	60,2	54	0,45	0,42
10.09.2025	-	2,485	0	66,14	62,105	0	65,039	61,263	0	24	0	60,2	53,9	0,45	0,42
11.09.2025	-	2,582	0	66,899	62,43	0	65,788	61,589	0	24	0	60,1	53,9	0,45	0,42
12.09.2025	-	2,389	0	66,48	62,903	0	65,383	62,063	0	24	0	59,9	53,7	0,45	0,42
13.09.2025	-	2,584	0	67,14	62,596	0	66,041	61,766	0	24	0	59,6	53,4	0,45	0,42
14.09.2025	-	2,621	0	67,816	62,793	0	66,732	61,977	0	24	0	58,9	52,9	0,45	0,42
15.09.2025	-	2,645	0	67,668	62,88	0	66,566	62,051	0	24	0	59,5	53,3	0,45	0,42
16.09.2025	-	2,723	0	68,085	62,877	0	66,984	62,056	0	24	0	59,3	53,1	0,45	0,42
17.09.2025	-	2,729	0	68,051	62,861	0	66,957	62,048	0	24	0	59,1	52,9	0,45	0,42
18.09.2025	-	2,66	0	67,874	62,934	0	66,792	62,128	0	24	0	58,7	52,6	0,45	0,42
19.09.2025	-	2,682	0	67,981	63,151	0	66,885	62,33	0	24	0	59,2	52,9	0,45	0,42
20.09.2025	-	2,791	0	68,702	63,244	0	67,59	62,415	0	24	0	59,3	53,1	0,45	0,42
21.09.2025	-	2,664	0	68,86	63,873	0	67,743	63,026	0	24	0	59,4	53,4	0,45	0,42
22.09.2025	-	2,634	0	68,586	63,875	0	67,463	63,025	0	24	0	59,7	53,6	0,45	0,42
23.09.2025	-	2,71	0	69,116	64,085	0	67,992	63,237	0	24	0	59,4	53,3	0,45	0,42
Итого:	-	67,344	0	2078,496	1947,25	0	2050,138	1925,766	0	742	2	52,71	47,66	0,45	0,42

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1687,051	43828,049	40855,969	0	43067,264	40274,012	0	0	0
23.09.2025	1754,396	45906,549	42803,217	0	45117,401	42199,779	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения