

#161931#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 52-58, Калининград

Заводской номер счётчика 20108577	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2668,39	2539,412	128.978	30.806
Количество тепловой энергии, система 2	1833,88	1754,396	79.484	18.984

31,041 Гкал

150,000 ГДж
19,701 Гкал

Подпись исполнителя



#161929#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

8863

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

20108577

Номер системы

1

Отчёт сформирован

30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	22,7	0,28	0,28
25.09.2025	-	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	20,6	23,2	0,28	0,28
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	21,4	0,29	0,29
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	22,2	0,29	0,29
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	23,9	0,29	0,29
29.09.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	18,7	24,6	0,29	0,29
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	21,4	0,28	0,28
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	21,7	0,29	0,29
02.10.2025	-	2,135	0	27,962	0	0	27,66	0	0	24	0	48,2	29,8	0,35	0,35
03.10.2025	-	4,904	0	65,424	0	0	64,645	0	0	24	0	50,5	32,4	0,43	0,42
04.10.2025	-	4,375	0	64,421	0	0	63,731	0	0	24	0	48	31,6	0,43	0,42
05.10.2025	-	3,779	0	59,249	0	0	58,648	0	0	24	0	46,8	31,4	0,43	0,42
06.10.2025	-	5,451	0	144,19	0	0	142,62	0	0	22	2	48,5	39,3	0,42	0,4
07.10.2025	-	6,472	0	229,189	0	0	226,63	0	0	24	0	49,1	42,2	0,41	0,38
08.10.2025	-	6,426	0	229,13	0	0	226,565	0	0	24	0	49,2	42,4	0,41	0,38
09.10.2025	-	6,082	0	229,167	0	0	226,671	0	0	24	0	48,5	42,1	0,41	0,38
10.10.2025	-	6,032	0	229,012	0	0	226,501	0	0	24	0	48,5	42,2	0,41	0,38
11.10.2025	-	5,939	0	229,035	0	0	226,523	0	0	24	0	48,5	42,3	0,41	0,38
12.10.2025	-	5,953	0	229,217	0	0	226,717	0	0	24	0	48,5	42,3	0,41	0,38
13.10.2025	-	6,273	0	229,035	0	0	226,459	0	0	24	0	49,3	42,7	0,41	0,38
14.10.2025	-	6,391	0	228,934	0	0	226,317	0	0	24	0	49,6	42,8	0,41	0,38
15.10.2025	-	6,218	0	229,005	0	0	226,442	0	0	24	0	49	42,4	0,41	0,38
16.10.2025	-	6,073	0	228,911	0	0	226,401	0	0	24	0	48,6	42,2	0,41	0,38
17.10.2025	-	6,015	0	229,196	0	0	226,698	0	0	24	0	48,5	42,2	0,41	0,38
18.10.2025	-	6,151	0	212,64	0	0	210,126	0	0	24	0	50,4	43,5	0,42	0,38
19.10.2025	-	6,652	0	231,834	0	0	229,111	0	0	22	2	50,3	43,4	0,41	0,38
20.10.2025	-	7,498	0	231,622	0	0	228,612	0	0	24	0	52,9	45	0,41	0,38
21.10.2025	-	7,557	0	231,503	0	0	228,473	0	0	24	0	53	45,1	0,41	0,38
22.10.2025	-	6,539	0	231,739	0	0	229,07	0	0	24	0	49,8	43	0,41	0,38
23.10.2025	-	6,065	0	231,548	0	0	229,027	0	0	24	0	48,5	42,2	0,41	0,38
Итого:	-	128,98	0	4251,966	0	0	4203,65	0	0	716	4	41,42	35,79	0,38	0,36

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2539,412	70287,054	0	0	69288,336	0	0	15259	373
23.10.2025	2668,39	74539,021	0	0	73491,988	0	0	15975	377

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#161930#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 8864
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20108577
Номер системы 2
Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	2,159	0	53,721	50,627	0	52,9	50,018	0	24	0	57,2	50,5	0,44	0,42
25.09.2025	-	2,756	0	65,974	61,087	0	64,883	60,281	0	24	0	59,9	53,2	0,45	0,42
26.09.2025	-	2,815	0	68,01	62,843	0	66,893	62,017	0	24	0	59,7	53,2	0,45	0,42
27.09.2025	-	2,878	0	67,915	62,442	0	66,807	61,631	0	24	0	59,5	52,9	0,45	0,42
28.09.2025	-	2,831	0	68,228	62,789	0	67,132	61,981	0	24	0	59	52,6	0,45	0,42
29.09.2025	-	2,856	0	68,188	62,854	0	67,081	62,043	0	24	0	59,4	52,8	0,45	0,42
30.09.2025	-	2,972	0	68,735	62,902	0	67,633	62,095	0	24	0	59,1	52,5	0,45	0,42
01.10.2025	-	2,906	0	68,855	63,347	0	67,746	62,534	0	24	0	59,1	52,5	0,45	0,42
02.10.2025	-	2,843	0	69,606	63,875	0	68,529	63,079	0	24	0	57,9	51,7	0,45	0,42
03.10.2025	-	2,679	0	68,467	63,416	0	67,416	62,636	0	24	0	57,7	51,5	0,45	0,42
04.10.2025	-	2,575	0	68,564	64,113	0	67,493	63,307	0	24	0	58,2	52	0,45	0,42
05.10.2025	-	0,116	0	11,054	15,188	0	10,954	15,011	0	24	0	43,6	49,8	0,46	0,45
06.10.2025	-	1,885	0	47,077	43,84	0	46,41	43,319	0	22	2	55,1	50,6	0,45	0,43
07.10.2025	-	2,784	0	69,176	63,514	0	68,099	62,715	0	24	0	58,1	52,1	0,45	0,42
08.10.2025	-	2,56	0	56,511	50,573	0	55,64	49,947	0	24	0	57,8	51,6	0,45	0,43
09.10.2025	-	2,688	0	52,611	46,998	0	51,7	46,36	0	24	0	61,4	54,1	0,45	0,43
10.10.2025	-	2,749	0	66,277	61,938	0	65,094	61,055	0	24	0	62,5	55,5	0,45	0,43
11.10.2025	-	2,811	0	66,609	61,818	0	65,427	60,938	0	24	0	62,2	55,4	0,45	0,43
12.10.2025	-	2,866	0	67,286	62,172	0	66,102	61,293	0	24	0	61,9	55,2	0,45	0,43
13.10.2025	-	2,865	0	66,652	61,591	0	65,474	60,72	0	24	0	62,1	55,3	0,45	0,43
14.10.2025	-	2,808	0	66,204	61,322	0	65,04	60,457	0	24	0	61,9	55,1	0,45	0,43
15.10.2025	-	2,747	0	66,109	61,537	0	64,946	60,67	0	24	0	62	55,2	0,45	0,43
16.10.2025	-	2,795	0	66,643	61,803	0	65,48	60,933	0	24	0	61,7	55	0,45	0,43
17.10.2025	-	2,748	0	66,089	61,527	0	64,924	60,652	0	24	0	62,1	55,3	0,45	0,43
18.10.2025	-	2,533	0	60,589	56,37	0	59,524	55,579	0	24	0	62	55,1	0,45	0,43
19.10.2025	-	2,879	0	66,936	61,599	0	65,777	60,744	0	22	2	61,4	54,8	0,45	0,43
20.10.2025	-	2,871	0	66,941	61,636	0	65,787	60,784	0	24	0	61,2	54,6	0,45	0,42
21.10.2025	-	2,908	0	67,074	61,685	0	65,918	60,835	0	24	0	61,2	54,5	0,45	0,42
22.10.2025	-	2,882	0	67	61,84	0	65,835	60,981	0	24	0	61,6	54,8	0,45	0,42
23.10.2025	-	2,72	0	66,526	62,102	0	65,36	61,223	0	24	0	61,9	55,1	0,45	0,43
Итого:	-	79,485	0	1899,627	1759,348	0	1868,004	1735,838	0	716	4	59,61	53,48	0,45	0,43

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1754,396	45906,549	42803,217	0	45117,401	42199,779	0	0	0
23.10.2025	1833,88	47806,176	44562,562	0	46985,403	43935,621	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения