

#162850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ПЖСК №9, УК

Ульяны Громовой 52-58, Калининград

8863

ТВ7 (АСЦП)

20108577

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	2,135	0	27,962	0	0	27,66	0	0	24	0	48,2	29,8	0,35	0,35	-
03.10.2025	4,904	0	65,424	0	0	64,645	0	0	24	0	50,5	32,4	0,43	0,42	-
04.10.2025	4,375	0	64,421	0	0	63,731	0	0	24	0	48	31,6	0,43	0,42	-
05.10.2025	3,779	0	59,249	0	0	58,648	0	0	24	0	46,8	31,4	0,43	0,42	-
06.10.2025	5,451	0	144,19	0	0	142,62	0	0	22	2	48,5	39,3	0,42	0,4	-
07.10.2025	6,472	0	229,189	0	0	226,63	0	0	24	0	49,1	42,2	0,41	0,38	-
08.10.2025	6,426	0	229,13	0	0	226,565	0	0	24	0	49,2	42,4	0,41	0,38	-
09.10.2025	6,082	0	229,167	0	0	226,671	0	0	24	0	48,5	42,1	0,41	0,38	-
10.10.2025	6,032	0	229,012	0	0	226,501	0	0	24	0	48,5	42,2	0,41	0,38	-
11.10.2025	5,939	0	229,035	0	0	226,523	0	0	24	0	48,5	42,3	0,41	0,38	-
12.10.2025	5,953	0	229,217	0	0	226,717	0	0	24	0	48,5	42,3	0,41	0,38	-
13.10.2025	6,273	0	229,035	0	0	226,459	0	0	24	0	49,3	42,7	0,41	0,38	-
14.10.2025	6,391	0	228,934	0	0	226,317	0	0	24	0	49,6	42,8	0,41	0,38	-
15.10.2025	6,218	0	229,005	0	0	226,442	0	0	24	0	49	42,4	0,41	0,38	-
16.10.2025	6,073	0	228,911	0	0	226,401	0	0	24	0	48,6	42,2	0,41	0,38	-
17.10.2025	6,015	0	229,196	0	0	226,698	0	0	24	0	48,5	42,2	0,41	0,38	-
18.10.2025	6,151	0	212,64	0	0	210,126	0	0	24	0	50,4	43,5	0,42	0,38	-
19.10.2025	6,652	0	231,834	0	0	229,111	0	0	22	2	50,3	43,4	0,41	0,38	-
20.10.2025	7,498	0	231,622	0	0	228,612	0	0	24	0	52,9	45	0,41	0,38	-
21.10.2025	7,557	0	231,503	0	0	228,473	0	0	24	0	53	45,1	0,41	0,38	-
22.10.2025	6,539	0	231,739	0	0	229,07	0	0	24	0	49,8	43	0,41	0,38	-
23.10.2025	6,065	0	231,548	0	0	229,027	0	0	24	0	48,5	42,2	0,41	0,38	-
Итого:	128,98	0	4251,963	0	0	4203,647	0	0	524	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,806														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

524

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	2539,412	70287,058	0	0	69288,34	0	0	15451	373
23.10.2025	2668,39	74539,021	0	0	73491,988	0	0	15975	377

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 16:14:42