

#147541#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 32-38, Калининград

Заводской номер счётчика 24208556	Показания прибора, ГДж 22.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	108,666	52,106	56.56	13.509

Подпись исполнителя _____



ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 32-38, Калининград
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
26 09 2025

#147540#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 22.09.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

10146
TB7 (АСИП)
24208556
2
26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,48	0	36,48	31,21	0	35,916	30,887	0	24	0	57,8	47,4	0,45	0,43
25.08.2025	-	0,674	0	34,19	31,5	0	34,021	31,377	0	24	0	32,6	30,1	0,44	0,42
26.08.2025	-	0,073	0	32,13	31,71	0	32,088	31,669	0	24	0	21,4	21,4	0,43	0,42
27.08.2025	-	0,052	0	31,82	31,73	0	31,78	31,691	0	24	0	20,9	20,9	0,43	0,41
28.08.2025	-	0,049	0	31,72	31,53	0	31,683	31,491	0	24	0	20,9	20,9	0,43	0,41
29.08.2025	-	0,041	0	31,84	31,92	0	31,801	31,88	0	24	0	21,2	21,2	0,43	0,41
30.08.2025	-	0,554	0	33,3	31,77	0	33,191	31,7	0	24	0	27	24,3	0,44	0,42
31.08.2025	-	2,566	0	36,76	31,47	0	36,196	31,151	0	24	0	57,6	46,9	0,45	0,43
01.09.2025	-	2,338	0	36,58	32,96	0	35,966	32,588	0	24	0	60,3	49,3	0,46	0,43
02.09.2025	-	2,059	0	34,6	31,84	0	34,024	31,479	0	24	0	60,1	49,4	0,45	0,43
03.09.2025	-	1,976	0	34,31	31,35	0	33,757	30,998	0	24	0	59,1	49,2	0,45	0,43
04.09.2025	-	2,254	0	37,32	33,54	0	36,719	33,167	0	22	2	59,2	49	0,45	0,43
05.09.2025	-	2,161	0	36,83	33,75	0	36,224	33,368	0	24	0	59,9	49,5	0,46	0,43
06.09.2025	-	2,223	0	36,82	33,33	0	36,213	32,95	0	24	0	59,9	49,5	0,46	0,43
07.09.2025	-	2,329	0	37,62	33,44	0	37,015	33,068	0	24	0	59,2	49	0,45	0,43
08.09.2025	-	2,144	0	36,41	33,2	0	35,812	32,826	0	24	0	59,8	49,3	0,45	0,43
09.09.2025	-	2,179	0	36,54	33,17	0	35,94	32,797	0	24	0	59,7	49,3	0,45	0,43
10.09.2025	-	2,193	0	36,4	32,88	0	35,803	32,511	0	24	0	59,7	49,3	0,45	0,43
11.09.2025	-	2,243	0	36,71	33,1	0	36,11	32,728	0	24	0	59,6	49,2	0,45	0,43
12.09.2025	-	2,282	0	36,78	32,94	0	36,182	32,575	0	24	0	59,4	49	0,45	0,43
13.09.2025	-	2,224	0	36,63	33,01	0	36,039	32,646	0	24	0	59,1	48,8	0,45	0,43
14.09.2025	-	2,441	0	37,59	32,51	0	36,999	32,158	0	24	0	58,4	48,4	0,45	0,43
15.09.2025	-	2,335	0	37,19	32,97	0	36,594	32,608	0	24	0	59	48,6	0,45	0,43
16.09.2025	-	2,355	0	36,79	32,53	0	36,205	32,179	0	24	0	58,8	48,3	0,45	0,43
17.09.2025	-	2,324	0	36,57	32,43	0	35,991	32,085	0	24	0	58,6	48	0,45	0,43
18.09.2025	-	2,28	0	36,38	32,33	0	35,812	31,989	0	24	0	58,2	47,7	0,45	0,43
19.09.2025	-	2,305	0	36,62	32,7	0	36,039	32,352	0	24	0	58,7	48	0,45	0,43
20.09.2025	-	2,435	0	36,94	32,33	0	36,35	31,982	0	24	0	58,8	48,2	0,45	0,43
21.09.2025	-	2,421	0	36,96	32,56	0	36,369	32,203	0	24	0	58,9	48,6	0,45	0,43
22.09.2025	-	2,571	0	37,28	31,94	0	36,677	31,591	0	24	0	59,2	48,7	0,45	0,43
Итого:	-	56,561	0	1074,11	973,65	0	1059,516	964,694	0	718	2	52,1	43,58	0,45	0,43

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	52,106	867,82	794,63	0	852,944	785,25	0	0	0
22.09.2025	108,666	1941,93	1768,28	0	1912,459	1749,945	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения