

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: Громовой 32-38
Адрес: ПЖСК-9
Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

Серийный номер 24208556, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕD55

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч
23.09.25 23	21.07	31.93	-10.86	2.89	2.86	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
24.09.25 23	20.03	30.89	-10.86	2.88	2.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
25.09.25 23	19.27	27.06	-7.80	2.89	2.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
26.09.25 23	19.00	25.62	-6.62	2.92	2.93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
27.09.25 23	18.64	24.46	-5.82	2.92	2.94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
28.09.25 23	18.61	25.42	-6.81	2.94	2.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
29.09.25 23	18.28	24.83	-6.55	2.92	2.93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
30.09.25 23	17.90	23.52	-5.63	2.86	2.88	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
01.10.25 23	17.76	23.36	-5.60	2.94	2.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24
02.10.25 23	48.19	30.58	17.61	3.55	3.33	27.600	27.600	27.302	27.491	-0.189	0.00	4.00	0.481	24
03.10.25 23	50.17	32.57	17.60	4.28	3.74	60.900	61.400	60.187	61.127	-0.939	0.00	4.00	1.059	24
04.10.25 23	47.71	31.71	15.99	4.27	3.74	60.400	60.500	59.763	60.249	-0.486	0.00	4.00	0.955	24
05.10.25 23	46.65	31.33	15.32	4.28	3.75	57.900 !	58.400 !	57.317 !	58.161 !	-0.843	0.00	4.00	0.878	23
06.10.25 23	48.27	38.26	10.01	4.15	3.72	122.800	124.200	121.476	123.393	-1.916	0.00	4.00	1.216	24
07.10.25 23	48.87	40.90	7.97	4.13	3.78	182.600	184.500	180.584	183.099	-2.515	0.00	4.00	1.440	24
08.10.25 23	48.96	41.11	7.85	4.12	3.78	182.300	184.400	180.278	182.980	-2.703	0.00	4.00	1.416	24
09.10.25 23	48.31	40.84	7.47	4.13	3.80	182.400	184.400	180.430	182.995	-2.565	0.00	4.00	1.349	24
10.10.25 23	48.36	40.95	7.42	4.13	3.79	182.200	184.400	180.221	182.997	-2.775	0.00	4.00	1.337	24
11.10.25 23	48.35	41.05	7.30	4.14	3.79	182.300	184.400	180.325	182.993	-2.667	0.00	4.00	1.317	24
12.10.25 23	48.38	41.05	7.34	4.13	3.79	182.400	184.500	180.428	183.087	-2.659	0.00	4.00	1.324	24
13.10.25 23	49.10	41.41	7.70	4.13	3.79	182.400	184.300	180.355	182.863	-2.507	0.00	4.00	1.388	24
14.10.25 23	49.35	41.54	7.81	4.13	3.79	182.300	184.300	180.246	182.854	-2.608	0.00	4.00	1.408	24
15.10.25 23	48.77	41.17	7.60	4.14	3.80	182.400	184.300	180.386	182.878	-2.491	0.00	4.00	1.370	24
16.10.25 23	48.39	40.92	7.47	4.14	3.80	182.400	184.200	180.416	182.801	-2.385	0.00	4.00	1.348	24
17.10.25 23	48.34	40.92	7.42	4.14	3.80	182.700	184.600	180.719	183.189	-2.470	0.00	4.00	1.342	24
18.10.25 23	50.27	42.01	8.27	4.23	3.88	177.500 !	178.900 !	175.418 !	177.466 !	-2.049	0.00	4.00	1.450	23
19.10.25 23	50.18	42.02	8.16	4.15	3.80	185.400	186.600	183.227	185.093	-1.866	0.00	4.00	1.496	24
20.10.25 23	52.74	43.63	9.11	4.15	3.80	185.300	186.500	182.909	184.870	-1.961	0.00	4.00	1.666	24
21.10.25 23	52.72	43.71	9.01	4.15	3.80	185.200	186.500	182.805	184.859	-2.055	0.00	4.00	1.648	24
22.10.25 23	49.57	41.69	7.88	4.16	3.82	185.400	186.800	183.281	185.316	-2.035	0.00	4.00	1.444	24
23.10.25 23	48.35	41.00	7.35	4.17	3.82	185.300	186.600	183.291	185.174	-1.883	0.00	4.00	1.347	24
Итого/Средн	49.25	40.82	8.43	3.78	3.52	3440.100	3472.300	3401.365	3445.932	-44.567	0.00	4.00	28.679	742

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.25 23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1661	4
23.10.25 23	3440.100	3472.300	3401.365	3445.932	-44.567	28.679	2403	6
Итого	3440.100	3472.300	3401.365	3445.932	-44.567	28.679	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

