

#207603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
4578
8419
ТВ7 (АССII)
13010845
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	4,231	0	32,299	0	0	31,272	0	0	24	0	86,2	54	0,62	0,47	-10,9
22.01.2026	4,266	0	32,463	0	0	31,437	0	0	24	0	86	53,6	0,62	0,47	-12,2
23.01.2026	3,876	0	28,07	0	0	27,194	0	0	24	0	85,3	51,4	0,62	0,47	-11,6
24.01.2026	4,148	0	31,302	0	0	30,332	0	0	24	0	84,9	52,3	0,62	0,47	-8,3
25.01.2026	3,711	0	26,886	0	0	26,069	0	0	24	0	84,1	50,2	0,63	0,47	-9,4
26.01.2026	3,456	0	25,647	0	0	24,907	0	0	24	0	81,6	48,5	0,63	0,47	-7,3
27.01.2026	3,357	0	24,691	0	0	23,984	0	0	24	0	81,2	47,9	0,64	0,47	-4,4
28.01.2026	3,64	0	27,445	0	0	26,643	0	0	24	0	82,2	49,6	0,63	0,47	-3,8
29.01.2026	4,234	0	30,962	0	0	29,988	0	0	24	0	85,7	52	0,62	0,47	-6
30.01.2026	4,317	0	32,569	0	0	31,521	0	0	24	0	86,8	54,2	0,62	0,47	-9,7
31.01.2026	4,281	0	33,703	0	0	32,6	0	0	24	0	87,6	56,3	0,62	0,47	-12,4
01.02.2026	4,665	0	40,216	0	0	38,882	0	0	24	0	88,4	59,8	0,61	0,47	-13,8
02.02.2026	4,445	0	37,513	0	0	36,227	0	0	24	0	90	60,8	0,62	0,47	-18,9
03.02.2026	4,381	0	33,551	0	0	32,394	0	0	24	0	90,3	58,1	0,62	0,47	-20,1
04.02.2026	4,262	0	29,475	0	0	28,474	0	0	24	0	89,5	53,8	0,63	0,47	-18
05.02.2026	3,849	0	25,444	0	0	24,618	0	0	24	0	87,2	49,9	0,64	0,47	-12,3
06.02.2026	3,517	0	23,927	0	0	23,214	0	0	24	0	83,1	47	0,64	0,47	-7,6
07.02.2026	3,529	0	24,531	0	0	23,81	0	0	24	0	82,4	47,1	0,64	0,47	-3,2
08.02.2026	3,716	0	26,467	0	0	25,671	0	0	24	0	83,4	48,9	0,63	0,47	-3,3
09.02.2026	4,092	0	31,011	0	0	30,021	0	0	24	0	86,5	54	0,62	0,47	-4,9
10.02.2026	4,026	0	31,385	0	0	30,399	0	0	24	0	85,7	54,1	0,62	0,47	-12,1
11.02.2026	3,392	0	24,455	0	0	23,75	0	0	24	0	81,6	47,5	0,64	0,47	-12,4
12.02.2026	3,271	0	24,829	0	0	24,162	0	0	24	0	78,4	46,1	0,64	0,47	-3,8
13.02.2026	3,213	0	26,151	0	0	25,463	0	0	24	0	77,5	47,4	0,64	0,47	-0,7
14.02.2026	4,189	0	29,354	0	0	28,467	0	0	24	0	83,7	48,6	0,64	0,47	-1,2
15.02.2026	4,054	0	28,738	0	0	27,801	0	0	24	0	87,4	52,7	0,63	0,47	-6,7
16.02.2026	4,513	0	34,049	0	0	32,886	0	0	24	0	89,7	57	0,63	0,47	-11,2
17.02.2026	4,303	0	30,497	0	0	29,485	0	0	24	0	88,3	53,5	0,63	0,47	-17,4
18.02.2026	3,82	0	26,499	0	0	25,691	0	0	24	0	84,2	48,8	0,64	0,47	-11,6
19.02.2026	3,361	0	24,802	0	0	24,103	0	0	24	0	80,5	47,3	0,64	0,47	-
20.02.2026	3,126	0	23,524	0	0	22,867	0	0	24	0	80,1	47,5	0,64	0,47	-
Итого:	121,241	0	902,455	0	0	874,332	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,958														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	2385,667	22229,316	0	0,011	21714,123	0	0,011	28560	176
20.02.2026	2506,907	23131,769	0	0,011	22588,453	0	0,011	29304	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:51:57