

#162973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)

4578

8419

ТВ7 (АССII)

13010845

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.09.2025	0,961	0	10,852	0	0	10,612	0	0	24	0	70,3	48,7	0,55	0,43	-
21.09.2025	0,942	0	10,812	0	0	10,574	0	0	24	0	70,1	48,9	0,55	0,43	-
22.09.2025	0,964	0	11,319	0	0	11,073	0	0	24	0	69,5	48,7	0,55	0,43	-
23.09.2025	1,165	0	12,623	0	0	12,341	0	0	24	0	70,6	48,1	0,54	0,43	-
24.09.2025	0,937	0	10,797	0	0	10,56	0	0	24	0	70	48,8	0,54	0,42	-
25.09.2025	0,865	0	10,276	0	0	10,052	0	0	24	0	69,7	49,1	0,54	0,42	-
26.09.2025	1,378	0	13,653	0	0	13,352	0	0	24	0	70	45,4	0,54	0,43	-
27.09.2025	1,829	0	16,434	0	0	16,062	0	0	24	0	71,1	44	0,54	0,43	-
28.09.2025	1,68	0	15,363	0	0	15,021	0	0	24	0	70,4	43,7	0,54	0,43	-
29.09.2025	2,163	0	19,008	0	0	18,583	0	0	24	0	70,8	43	0,53	0,43	-
30.09.2025	2,265	0	20,099	0	0	19,653	0	0	24	0	70,4	42,9	0,53	0,43	-
01.10.2025	2,051	0	17,844	0	0	17,446	0	0	24	0	70,7	42,7	0,55	0,43	-
02.10.2025	2,156	0	19,385	0	0	18,952	0	0	24	0	70,7	43,6	0,59	0,44	-
03.10.2025	2,189	0	19,861	0	0	19,412	0	0	24	0	71,2	44,3	0,61	0,45	-
04.10.2025	2,517	0	22,281	0	0	21,777	0	0	24	0	71,2	43,6	0,61	0,45	-
05.10.2025	2,064	0	17,913	0	0	17,508	0	0	24	0	71,1	43	0,62	0,45	-
06.10.2025	1,819	0	15,734	0	0	15,379	0	0	24	0	71,1	42,9	0,62	0,45	-
07.10.2025	1,894	0	16,817	0	0	16,44	0	0	24	0	70,9	43,5	0,62	0,45	-
08.10.2025	2,069	0	18,289	0	0	17,878	0	0	24	0	70,9	43,3	0,62	0,45	-
09.10.2025	1,744	0	15,592	0	0	15,239	0	0	24	0	71,2	43,9	0,63	0,45	-
10.10.2025	1,693	0	15,235	0	0	14,893	0	0	24	0	70,9	43,8	0,62	0,45	-
11.10.2025	1,715	0	15,515	0	0	15,165	0	0	24	0	71,2	44,2	0,63	0,45	-
12.10.2025	1,968	0	17,784	0	0	17,383	0	0	24	0	71	44	0,62	0,45	-
13.10.2025	1,912	0	16,942	0	0	16,561	0	0	24	0	71	43,4	0,62	0,45	-
14.10.2025	1,895	0	16,823	0	0	16,443	0	0	24	0	71,1	43,6	0,61	0,45	-
15.10.2025	1,772	0	15,773	0	0	15,418	0	0	24	0	70,8	43,4	0,62	0,45	-
16.10.2025	1,805	0	15,729	0	0	15,373	0	0	24	0	71,2	43,1	0,62	0,45	-
17.10.2025	2,022	0	17,527	0	0	17,129	0	0	24	0	71,3	43,2	0,62	0,45	-
18.10.2025	2,156	0	18,606	0	0	18,181	0	0	24	0	71,6	43,3	0,61	0,45	-
19.10.2025	2,118	0	22,174	0	0	21,719	0	0	24	0	67,3	44,3	0,6	0,45	-
20.10.2025	2,546	0	23,989	0	0	23,446	0	0	24	0	71,2	45,3	0,61	0,45	-
Итого:	55,254	0	511,049	0	0	499,625	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,197														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.09.2025	2052,109	19417,723	0	0,011	18971,917	0	0,011	25608	176
20.10.2025	2107,361	19928,775	0	0,011	19471,543	0	0,011	26352	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:37:45