

#166388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
4578
8419
ТВ7 (ASCII)
13010845
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	2,538	0	23,114	0	0	22,587	0	0	24	0	71,5	44,7	0,62	0,45	-
22.10.2025	2,139	0	18,796	0	0	18,372	0	0	24	0	71,1	43,3	0,62	0,45	-
23.10.2025	1,965	0	16,858	0	0	16,477	0	0	24	0	71,1	42,6	0,62	0,45	-
24.10.2025	1,943	0	16,654	0	0	16,281	0	0	24	0	70,9	42,4	0,61	0,45	-
25.10.2025	2,116	0	17,777	0	0	17,373	0	0	24	0	71,4	42,3	0,61	0,45	-
26.10.2025	2,131	0	18,663	0	0	18,24	0	0	24	0	71,4	43,5	0,61	0,45	-
27.10.2025	2,298	0	19,899	0	0	19,448	0	0	24	0	71,3	43,1	0,6	0,45	-
28.10.2025	2,166	0	18,456	0	0	18,041	0	0	24	0	71	42,4	0,6	0,45	-
29.10.2025	2,278	0	19,282	0	0	18,843	0	0	24	0	71,4	42,6	0,61	0,45	-
30.10.2025	2,08	0	17,799	0	0	17,396	0	0	24	0	71,2	42,7	0,62	0,45	-
31.10.2025	1,699	0	17,211	0	0	16,861	0	0	24	0	66,6	44,1	0,56	0,43	-
01.11.2025	2,252	0	19,732	0	0	19,287	0	0	24	0	71	43,2	0,62	0,46	-
02.11.2025	2,212	0	18,312	0	0	17,896	0	0	24	0	71,4	41,9	0,62	0,45	-
03.11.2025	2,08	0	17,186	0	0	16,797	0	0	24	0	71,3	41,7	0,62	0,45	-
04.11.2025	2,168	0	18,229	0	0	17,816	0	0	24	0	71,2	42,2	0,62	0,45	-
05.11.2025	2,008	0	16,93	0	0	16,547	0	0	24	0	71,1	42,2	0,62	0,45	-
06.11.2025	2,055	0	17,463	0	0	17,069	0	0	24	0	71,2	42,5	0,62	0,45	-
07.11.2025	2,352	0	20,097	0	0	19,641	0	0	24	0	71,3	42,7	0,61	0,45	-
08.11.2025	2,524	0	22,859	0	0	22,352	0	0	24	0	70,4	43,5	0,61	0,46	-
09.11.2025	2,786	0	24,615	0	0	24,055	0	0	24	0	71,4	43,8	0,61	0,46	-
10.11.2025	2,641	0	22,438	0	0	21,925	0	0	24	0	71,7	43	0,61	0,46	-
11.11.2025	2,166	0	17,983	0	0	17,573	0	0	24	0	71,5	42,1	0,61	0,45	-
12.11.2025	2,253	0	18,696	0	0	18,269	0	0	24	0	71,4	42	0,61	0,45	-
13.11.2025	2,22	0	18,811	0	0	18,385	0	0	24	0	71,2	42,4	0,62	0,45	-
14.11.2025	2,385	0	20,316	0	0	19,855	0	0	24	0	71,2	42,6	0,62	0,46	-
15.11.2025	2,689	0	24,247	0	0	23,687	0	0	24	0	72	44,9	0,6	0,46	-
16.11.2025	3,521	0	30,595	0	0	29,837	0	0	24	0	74,8	46,7	0,6	0,46	-
17.11.2025	3,11	0	26,807	0	0	26,177	0	0	24	0	72,7	44,4	0,61	0,46	-
18.11.2025	3,254	0	29,236	0	0	28,558	0	0	24	0	72,2	45	0,61	0,46	-
19.11.2025	3,118	0	27,513	0	0	26,874	0	0	24	0	72,2	44,5	0,61	0,46	-
20.11.2025	3,143	0	27,468	0	0	26,804	0	0	24	0	73,9	45,9	0,61	0,46	-
Итого:	74,29	0	644,042	0	0	629,323	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,744														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2107,361	19928,775	0	0,011	19471,543	0	0,011	26352	176
20.11.2025	2181,652	20572,815	0	0,011	20100,865	0	0,011	27096	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:36:06