

#194069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
4578
8419
ТВ7 (АСЦП)
13010845
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	2,815	0	24,416	0	0	23,858	0	0	24	0	71,5	43,4	0,62	0,46	5,6
22.12.2025	2,916	0	25,278	0	0	24,696	0	0	24	0	71,8	43,7	0,62	0,46	5,6
23.12.2025	3,534	0	28,309	0	0	27,582	0	0	24	0	76,3	45,8	0,61	0,46	3,7
24.12.2025	3,768	0	28,054	0	0	27,227	0	0	24	0	82,7	49,7	0,61	0,46	0
25.12.2025	3,522	0	27,874	0	0	27,102	0	0	24	0	79,7	48,7	0,61	0,46	-6,3
26.12.2025	2,631	0	22,094	0	0	21,575	0	0	24	0	72,7	43,6	0,62	0,46	-5,6
27.12.2025	2,57	0	22,815	0	0	22,298	0	0	24	0	71,3	43,8	0,62	0,46	4,4
28.12.2025	2,76	0	25,783	0	0	25,203	0	0	24	0	70,9	44,8	0,61	0,47	5,4
29.12.2025	2,807	0	25,422	0	0	24,822	0	0	24	0	72,8	45,8	0,61	0,46	3,8
30.12.2025	3,104	0	25,022	0	0	24,367	0	0	24	0	77,2	46,8	0,61	0,46	2,5
31.12.2025	3,691	0	28,775	0	0	27,971	0	0	24	0	80,1	48,7	0,61	0,46	-1,1
01.01.2026	3,99	0	31,985	0	0	31,094	0	0	24	0	79,8	49,2	0,61	0,46	-4,2
02.01.2026	3,349	0	26,034	0	0	25,364	0	0	24	0	76,5	45	0,61	0,46	-5,2
03.01.2026	3,772	0	29,469	0	0	28,697	0	0	24	0	77,2	45,9	0,61	0,46	1,2
04.01.2026	4,082	0	30,783	0	0	29,936	0	0	24	0	79,4	46,9	0,6	0,46	-0,6
05.01.2026	4,158	0	30,528	0	0	29,675	0	0	24	0	80,1	46,6	0,61	0,46	-4
06.01.2026	3,739	0	28,226	0	0	27,422	0	0	24	0	80,9	48,4	0,6	0,46	-3
07.01.2026	4,132	0	30,497	0	0	29,572	0	0	24	0	83,9	50,6	0,61	0,46	-5,5
08.01.2026	4,574	0	34,084	0	0	33,016	0	0	24	0	85,5	52,5	0,6	0,47	-7,8
09.01.2026	4,599	0	32,657	0	0	31,638	0	0	24	0	85,2	50,6	0,6	0,47	-11
10.01.2026	3,567	0	25,836	0	0	25,081	0	0	24	0	82,2	48,3	0,61	0,47	-9,6
11.01.2026	3,573	0	26,347	0	0	25,59	0	0	24	0	81,4	48,1	0,61	0,46	-5,2
12.01.2026	4,036	0	30,622	0	0	29,713	0	0	24	0	82,9	50,5	0,6	0,46	-5,2
13.01.2026	3,863	0	30,804	0	0	29,861	0	0	24	0	84,3	53,5	0,6	0,46	-
14.01.2026	3,671	0	28,306	0	0	27,452	0	0	24	0	83,7	51,8	0,6	0,46	-
15.01.2026	3,185	0	25,409	0	0	24,721	0	0	24	0	78,7	48	0,61	0,46	-
16.01.2026	3,6	0	28	0	0	27,207	0	0	24	0	80,8	49,2	0,61	0,47	-
17.01.2026	4,274	0	30,992	0	0	30,048	0	0	24	0	84,1	50,1	0,62	0,47	-
18.01.2026	4,155	0	31,115	0	0	30,145	0	0	24	0	85,2	52,4	0,62	0,47	-
19.01.2026	4,288	0	31,771	0	0	30,761	0	0	24	0	86,3	53	0,62	0,47	-
20.01.2026	4,231	0	32,567	0	0	31,547	0	0	24	0	85,4	53,4	0,62	0,47	-
Итого:	112,956	0	879,874	0	0	855,241	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,979														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2272,713	21349,447	0	0,011	20858,88	0	0,011	27816	176
20.01.2026	2385,667	22229,316	0	0,011	21714,123	0	0,011	28560	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 13:24:33