

#6377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский Сад № 64, МАДОУ
 Адрес потребителя Белгородская 7-7А, Калининград
 Номер абонента 3336
 Порядковый номер 8975
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20112619
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	4,478	0	56,495	0	0	55,258	0	0	24	25	0	0	69,8	50,4	0,48	0,36	2,8
22.02.2021	4,305	0	56,491	0	0	55,267	0	0	24	25	0	0	69,5	50,9	0,48	0,36	4,5
23.02.2021	4,191	0	56,503	0	0	55,318	0	0	24	25	0	0	68,3	50,2	0,48	0,36	4,6
24.02.2021	4,414	0	81,609	0	0	79,999	0	0	24	25	0	0	65,8	52,6	0,48	0,37	4,6
25.02.2021	4,479	0	124,549	0	0	122,296	0	0	24	25	0	0	62,9	54,2	0,48	0,41	8,2
26.02.2021	4,423	0	123,647	0	0	121,501	0	0	24	25	0	0	61,5	52,8	0,48	0,41	10,7
27.02.2021	4,429	0	123,368	0	0	121,19	0	0	24	25	0	0	62,1	53,4	0,48	0,4	4,9
28.02.2021	4,54	0	123,62	0	0	121,357	0	0	24	25	0	0	63,3	54,4	0,48	0,4	3,2
01.03.2021	4,785	0	123,496	0	0	121,181	0	0	24	25	0	0	64,2	54,7	0,49	0,4	3
02.03.2021	4,665	0	123,227	0	0	121,009	0	0	24	25	0	0	62,8	53,6	0,48	0,4	2,5
03.03.2021	5,29	0	123,582	0	0	121,095	0	0	24	25	0	0	66,6	56,2	0,49	0,41	3,2
04.03.2021	5,034	0	123,418	0	0	121,024	0	0	24	25	0	0	65,3	55,4	0,49	0,41	1,3
05.03.2021	5,449	0	123,625	0	0	121,077	0	0	24	25	0	0	67,5	56,8	0,49	0,41	1,3
06.03.2021	5,202	0	123,768	0	0	121,242	0	0	24	25	0	0	67,2	57	0,49	0,4	-0,7
07.03.2021	4,998	0	123,749	0	0	121,304	0	0	24	25	0	0	66	56,2	0,48	0,4	1,4
08.03.2021	5,116	0	123,643	0	0	121,143	0	0	24	25	0	0	66,8	56,7	0,49	0,4	1,7
09.03.2021	5,729	0	123,737	0	0	121,014	0	0	24	25	0	0	70	58,7	0,49	0,41	0
10.03.2021	5,659	0	123,648	0	0	120,973	0	0	24	25	0	0	69,4	58,2	0,49	0,4	-1,7
11.03.2021	5,567	0	123,57	0	0	120,951	0	0	24	25	0	0	68,6	57,6	0,48	0,4	-0,7
12.03.2021	4,878	0	121,802	0	0	119,518	0	0	24	25	0	0	64	54,3	0,48	0,4	-0,8
13.03.2021	4,586	0	120,571	0	0	118,386	0	0	24	25	0	0	63	53,8	0,48	0,4	4,6
14.03.2021	4,413	0	120,422	0	0	118,314	0	0	24	25	0	0	61,8	52,9	0,48	0,4	4,9
15.03.2021	4,574	0	120,318	0	0	118,21	0	0	24	25	0	0	61,9	52,7	0,48	0,4	3,7
16.03.2021	4,668	0	120,357	0	0	118,209	0	0	24	25	0	0	62,5	53,1	0,48	0,4	3,2
17.03.2021	4,692	0	120,188	0	0	118,073	0	0	24	25	0	0	62	52,6	0,48	0,4	2,5
18.03.2021	4,818	0	120,379	0	0	118,18	0	0	24	25	0	0	63,2	53,5	0,48	0,4	1,6
19.03.2021	5,184	0	121,803	0	0	119,433	0	0	24	25	0	0	65,4	55	0,48	0,4	1
20.03.2021	5,4	0	122,148	0	0	119,589	0	0	24	25	0	0	68,1	57,3	0,48	0,4	-1,1
Итого:	135,966	0	3193,733	0	0	3132,111	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,475																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	623,286	7983,949	0	0	7807,882	0	0	3558	6
20.03.2021	759,251	11177,682	0	0	10939,995	0	0	4230	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 7:25:23