

#124674#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 27/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: Белгородская 7-7а Договор N:000000000  
Адрес: ДС№ 64 Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч  
M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
тхв: не исп.

Серийный номер 20112619, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x9908

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.03.25 23	57.17	48.42	8.76	0.41	0.38	37.460	36.893	1.353	9	0	
28.03.25 23	58.12	49.41	8.71	0.40	0.37	102.798	101.193	3.693	24	0	
29.03.25 23	58.24	49.94	8.30	0.40	0.37	102.977	101.362	3.524	24	0	
30.03.25 23	58.24	50.03	8.22	0.39	0.37	102.658	101.049	3.478	24	0	
31.03.25 23	57.62	49.14	8.48	0.40	0.37	102.352	100.781	3.580	24	0	
01.04.25 23	54.36	47.36	7.00	0.42	0.38	114.972	113.394	3.328	24	0	
02.04.25 23	53.13	46.95	6.18	0.43	0.38	125.848	124.202	3.221	24	0	
03.04.25 23	53.36	47.29	6.06	0.43	0.37	125.894	124.230	3.159	24	0	
04.04.25 23	51.52	45.79	5.73	0.44	0.38	125.512	123.967	2.979	24	0	
05.04.25 23	49.49	44.16	5.33	0.43	0.38	125.003	123.587	2.762	24	0	
06.04.25 23	47.80	42.59	5.21	0.43	0.38	124.726	123.410	2.694	24	0	
07.04.25 23	48.66	43.05	5.60	0.43	0.38	124.789	123.423	2.898	24	0	
08.04.25 23	48.53	42.95	5.58	0.44	0.38	124.801	123.441	2.885	24	0	
09.04.25 23	48.81	43.24	5.56	0.44	0.39	119.581 !	118.264 !	2.759	23	1 *	
10.04.25 23	48.19	42.67	5.52	0.44	0.38	124.157	122.819	2.842	24	0	
11.04.25 23	49.71	44.07	5.64	0.43	0.38	124.659	123.231	2.915	24	0	
12.04.25 23	50.13	44.50	5.63	0.44	0.38	124.813	123.363	2.913	24	0	
13.04.25 23	51.71	46.01	5.71	0.43	0.38	125.161	123.602	2.958	24	0	
14.04.25 23	52.50	46.76	5.74	0.40	0.36	82.243	81.187	1.954	24	0	
15.04.25 23	17.17	16.32	0.85	0.32	0.32	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.04.25 23	16.97	16.17	0.81	0.32	0.32	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.04.25 23	16.81	16.02	0.78	0.31	0.31	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.04.25 23	18.02	17.08	0.94	0.31	0.31	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.04.25 23	18.72	17.78	0.94	0.31	0.31	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.04.25 23	17.62	16.85	0.77	0.32	0.32	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.04.25 23	16.95	16.27	0.68	0.31	0.31	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.04.25 23	16.24	15.68	0.56	0.31	0.31	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	52.06	45.75	6.31	0.39	0.36	2140.403	2113.398	55.896	632	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
27.03.25 14	0.000	0.000	0.000	0	0
22.04.25 23	2140.403	2113.398	55.896	632	1
Итого	2140.403	2113.398	55.896	632	1

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

