

#162792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель Детский Сад № 64, МАДОУ
Адрес потребителя Белгородская 7-7А, Калининград
Номер абонента 3336
Порядковый номер 8975
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112619
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
29.09.2025	1,946	0	94,118	0	0	93,269	0	0	24	0	44,1	39,1	0,26	0,22	-
30.09.2025	2,891	0	166,025	0	0	164,418	0	0	24	0	45,8	41,6	0,41	0,34	-
01.10.2025	2,81	0	165,731	0	0	164,117	0	0	24	0	45,9	41,8	0,41	0,35	-
02.10.2025	2,411	0	162,954	0	0	161,538	0	0	24	0	43,6	40	0,42	0,35	-
03.10.2025	2,212	0	161,076	0	0	159,803	0	0	24	0	41,7	38,4	0,43	0,37	-
04.10.2025	2,14	0	160,712	0	0	159,498	0	0	24	0	40,9	37,7	0,43	0,36	-
05.10.2025	2,187	0	160,913	0	0	159,669	0	0	24	0	41,3	38	0,43	0,36	-
06.10.2025	2,167	0	160,326	0	0	159,058	0	0	24	0	41,7	38,4	0,43	0,37	-
07.10.2025	2,166	0	156,7	0	0	155,449	0	0	24	0	41,8	38,5	0,42	0,36	-
08.10.2025	2,145	0	156,777	0	0	155,525	0	0	24	0	42	38,7	0,43	0,37	-
09.10.2025	2,161	0	156,965	0	0	155,683	0	0	24	0	42,3	39	0,43	0,37	-
10.10.2025	2,164	0	156,992	0	0	155,71	0	0	24	0	42,4	39,1	0,43	0,37	-
11.10.2025	2,147	0	157,102	0	0	155,786	0	0	24	0	42,8	39,6	0,43	0,37	-
12.10.2025	2,109	0	157,077	0	0	155,778	0	0	24	0	42,6	39,4	0,42	0,36	-
13.10.2025	2,134	0	156,753	0	0	155,482	0	0	24	0	42,3	39	0,43	0,37	-
14.10.2025	2,196	0	157,391	0	0	156,081	0	0	24	0	42,7	39,4	0,43	0,37	-
15.10.2025	2,22	0	157,654	0	0	156,315	0	0	24	0	43	39,6	0,43	0,37	-
16.10.2025	2,173	0	157,583	0	0	156,267	0	0	24	0	42,8	39,5	0,43	0,37	-
17.10.2025	2,167	0	157,559	0	0	156,26	0	0	24	0	42,6	39,3	0,43	0,37	-
18.10.2025	2,097	0	157,395	0	0	156,136	0	0	24	0	41,9	38,7	0,43	0,37	-
19.10.2025	2,111	0	157,314	0	0	156,056	0	0	24	0	41,9	38,7	0,43	0,37	-
20.10.2025	1,948	0	156,409	0	0	155,294	0	0	24	0	39,8	36,8	0,43	0,37	-
Итого:	48,702	0	3431,526	0	0	3403,192	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,632														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.09.2025	111,414	4847,911	0	0	4792,416	0	0	4446	3
20.10.2025	160,115	8279,438	0	0	8195,607	0	0	4974	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 11:22:11