

#190296#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Детский Сад № 64, МАДОУ
Адрес потребителя Белгородская 7-7А, Калининград
Номер абонента 3336
Порядковый номер 8975
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112619
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	5,02	0	174,432	0	0	171,248	0	0	24	0	63,3	56,3	0,49	0,42	0,2
22.11.2025	4,852	0	174,12	0	0	170,916	0	0	24	0	63,5	56,7	0,48	0,41	2,2
23.11.2025	5,261	0	174,055	0	0	170,565	0	0	24	0	66,4	59,1	0,48	0,41	1,3
24.11.2025	5,394	0	173,514	0	0	170,044	0	0	24	0	66,5	59	0,48	0,41	-3,3
25.11.2025	5,179	0	166,671	0	0	163,401	0	0	24	0	65,7	58,1	0,48	0,41	-3,9
26.11.2025	4,978	0	152,572	0	0	149,692	0	0	24	0	64,3	56,4	0,48	0,4	-0,9
27.11.2025	4,984	0	136,727	0	0	134,137	0	0	24	0	64,6	55,7	0,49	0,4	-0,4
28.11.2025	4,974	0	124,711	0	0	122,343	0	0	24	0	64,6	54,9	0,49	0,4	-1,3
29.11.2025	4,954	0	124,682	0	0	122,284	0	0	24	0	65	55,4	0,49	0,4	-0,4
30.11.2025	4,936	0	124,584	0	0	122,189	0	0	24	0	65,2	55,5	0,49	0,4	-0,3
01.12.2025	4,9	0	124,398	0	0	122,042	0	0	24	0	64,5	54,9	0,49	0,4	-0,5
02.12.2025	5,119	0	124,345	0	0	121,951	0	0	24	0	65,2	55,2	0,49	0,41	-
03.12.2025	4,69	0	124,229	0	0	121,963	0	0	24	0	63,3	54,1	0,49	0,41	-
04.12.2025	4,679	0	124,15	0	0	121,909	0	0	24	0	62,7	53,6	0,5	0,41	-
05.12.2025	4,747	0	124,179	0	0	121,864	0	0	24	0	63,9	54,6	0,5	0,41	-
06.12.2025	4,643	0	124,176	0	0	121,811	0	0	24	0	64,8	55,7	0,51	0,42	-
07.12.2025	4,516	0	124,163	0	0	121,845	0	0	24	0	64	55,1	0,5	0,41	-
08.12.2025	4,684	0	124,073	0	0	121,758	0	0	24	0	64	54,8	0,5	0,41	-
09.12.2025	4,736	0	124,057	0	0	121,687	0	0	24	0	64,8	55,6	0,51	0,42	-
10.12.2025	4,698	0	106,785	0	0	104,668	0	0	24	0	66,1	55,4	0,51	0,42	-
11.12.2025	4,686	0	94,43	0	0	92,565	0	0	24	0	66,1	54	0,51	0,41	-
12.12.2025	4,699	0	94,372	0	0	92,496	0	0	24	0	66,2	54,1	0,51	0,41	-
13.12.2025	4,571	0	94,45	0	0	92,601	0	0	24	0	65,7	53,9	0,51	0,41	-
14.12.2025	4,671	0	94,299	0	0	92,438	0	0	24	0	66	53,9	0,51	0,41	-
15.12.2025	4,649	0	94,484	0	0	92,692	0	0	24	0	64,6	52,6	0,51	0,41	-
16.12.2025	4,647	0	94,57	0	0	92,767	0	0	24	0	64,8	52,8	0,51	0,41	-
17.12.2025	4,961	0	94,599	0	0	92,673	0	0	24	0	67,1	54,3	0,51	0,41	-
18.12.2025	4,911	0	94,586	0	0	92,704	0	0	24	0	66,2	53,6	0,51	0,41	-
19.12.2025	4,689	0	94,479	0	0	92,65	0	0	24	0	65,2	53,1	0,51	0,41	-
20.12.2025	4,621	0	94,358	0	0	92,498	0	0	24	0	65,9	54	0,51	0,41	-
Итого:	145,049	0	3695,25	0	0	3624,401	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,644														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	229,102	13171,325	0	0	13048,076	0	0	5718	3
20.12.2025	374,149	16866,576	0	0	16672,475	0	0	6438	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:43:50