

#162969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МариНПО, АО 573

Дмитрия Донского 7-11, Калининград (МариНПО)

573

8433

ТВ7 (АСЦП)

18072081

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,2	0,39	0,18	-
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17	0,47	0,2	-
04.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,9	0,49	0,2	-
05.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,49	0,21	-
06.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,8	0,48	0,21	-
07.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,45	0,2	-
08.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,44	0,2	-
09.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,44	0,2	-
10.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,44	0,2	-
11.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,44	0,2	-
12.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,9	0,44	0,2	-
13.10.2025	0,004	0	0	0	0,072	0	0	0,072	24	0	17,2	16,8	0,44	0,2	-
14.10.2025	0	0,004	0	0	0	0	0	0	24	0	17,1	16,6	0,46	0,2	-
15.10.2025	7,116	0	104,47	0	0	102,142	0	0	24	0	70,6	54	0,48	0,21	-
16.10.2025	18,109	0	264,935	0	0,063	259,058	0	0,062	24	0	70,4	53,7	0,49	0,21	-
17.10.2025	19,063	0,012	246,675	0	0,049	241,191	0	0,048	24	0	70,4	51,6	0,49	0,21	-
18.10.2025	22,43	0,009	303,42	0	0	296,791	0	0	24	0	69,7	51,7	0,48	0,21	-
19.10.2025	22,628	0	309,835	0	0	303,009	0	0	24	0	70,1	52,3	0,48	0,21	-
20.10.2025	23,492	0	314,03	0	0	306,892	0	0	24	0	71,3	53	0,46	0,21	-
Итого:	112,842	0	1543,365	0	0,184	1509,083	0	0,182	456	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,952														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

456

456

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	11139,027	108786,88	0	2974,035	106086,408	0	2944,447	24988	272
20.10.2025	11251,867	110330,245	0	2974,219	107595,49	0	2944,629	25444	272

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 10:43:42