

#121105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8915
ТВ7 (АСЦП)
20108244
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,358	0	151,852	0	0	149,121	0	0	24	0	62,4	52,3	0,35	0,35	-
22.02.2025	5,101	0	151,17	0	0	148,982	0	0	24	0	55,8	47,7	0,35	0,36	-
23.02.2025	5,038	0	151,012	0	0	148,865	0	0	24	0	55,3	47,2	0,35	0,36	-
24.02.2025	4,815	0	151,25	0	0	149,227	0	0	24	0	53,7	45,9	0,35	0,36	-
25.02.2025	4,351	0	150,717	0	0	148,891	0	0	24	0	50,9	43,9	0,35	0,36	-
26.02.2025	4,356	0	150,19	0	0	148,372	0	0	24	0	51	44	0,35	0,36	-
27.02.2025	4,16	0	151,35	0	0	149,605	0	0	24	0	49,7	43,1	0,36	0,36	-
28.02.2025	4,711	0	153,327	0	0	151,363	0	0	24	0	52,5	45	0,35	0,36	-
01.03.2025	4,889	0	151,708	0	0	149,637	0	0	24	0	54,2	46,4	0,35	0,36	-
02.03.2025	4,37	0	150,542	0	0	148,695	0	0	24	0	51,4	44,4	0,35	0,36	-
03.03.2025	4,031	0	151,238	0	0	149,558	0	0	24	0	48,8	42,4	0,36	0,36	-
04.03.2025	3,637	0	152,58	0	0	151,052	0	0	24	0	46,5	40,8	0,36	0,37	-
05.03.2025	3,31	0	152,51	0	0	151,127	0	0	24	0	44,3	39,1	0,37	0,37	-
06.03.2025	3,208	0	152,805	0	0	151,441	0	0	24	0	44	39	0,35	0,36	-
07.03.2025	3,227	0	152,768	0	0	151,395	0	0	24	0	44,1	39	0,36	0,37	-
08.03.2025	3,331	0	153,288	0	0	151,826	0	0	24	0	45,4	40,1	0,36	0,37	-
09.03.2025	3,064	0	153,062	0	0	151,668	0	0	24	0	44,4	39,6	0,37	0,37	-
10.03.2025	2,876	0	153	0	0	151,683	0	0	24	0	43,2	38,7	0,37	0,37	-
11.03.2025	3,145	0	152,985	0	0	151,63	0	0	24	0	44	39	0,37	0,37	-
12.03.2025	3,238	0	152,857	0	0	151,481	0	0	24	0	44,2	39,1	0,37	0,37	-
13.03.2025	3,91	0	153,15	0	0	151,551	0	0	24	0	47,3	41,1	0,36	0,37	-
14.03.2025	5,096	0	152,39	0	0	150,276	0	0	24	0	54,7	46,6	0,35	0,36	-
15.03.2025	5,036	0	153,915	0	0	151,731	0	0	24	0	55,3	47,4	0,35	0,36	-
16.03.2025	5,428	0	154,6	0	0	152,216	0	0	24	0	57,6	49,1	0,35	0,36	-
17.03.2025	5,431	0	154,628	0	0	152,284	0	0	24	0	57,2	48,7	0,35	0,36	-
18.03.2025	4,251	0	152,312	0	0	150,475	0	0	24	0	51	44,2	0,36	0,36	-
19.03.2025	4,332	0	152,632	0	0	150,819	0	0	24	0	50,6	43,7	0,36	0,36	-
20.03.2025	3,515	0	153,598	0	0	152,041	0	0	24	0	46,6	41,1	0,36	0,37	-
Итого:	118,215	0	4267,436	0	0	4217,012	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,235														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	773,627	29051,193	0	0	28710,052	0	0	8286	126
20.03.2025	891,841	33318,63	0	0	32927,066	0	0	8958	126

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:17:58