

#121106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8916
ТВ7 (АСЦП)
20108244
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,502	0	37,265	33,555	0	36,56	32,997	0	24	0	64,3	59,9	0,39	0,37	-
22.02.2025	0,765	0	35,013	34,475	0	34,358	33,91	0	24	0	64	59,5	0,39	0,37	-
23.02.2025	0,829	0	35,197	34,341	0	34,526	33,768	0	24	0	64,6	60,1	0,39	0,37	-
24.02.2025	1,686	0	37,93	33,575	0	37,192	33,003	0	24	0	65,3	60,8	0,39	0,37	-
25.02.2025	1,589	0	37,675	33,663	0	36,959	33,107	0	24	0	64,5	59,9	0,39	0,37	-
26.02.2025	1,452	0	37,228	33,877	0	36,516	33,314	0	24	0	64,7	60,1	0,39	0,37	-
27.02.2025	1,434	0	37,11	33,834	0	36,39	33,26	0	24	0	65,3	60,7	0,39	0,37	-
28.02.2025	1,278	0	36,675	33,968	0	35,992	33,417	0	24	0	63,8	59,3	0,39	0,37	-
01.03.2025	0,888	0	35,467	34,562	0	34,789	33,986	0	24	0	64,7	60,1	0,39	0,37	-
02.03.2025	0,912	0	35,447	34,346	0	34,762	33,767	0	24	0	65	60,5	0,39	0,37	-
03.03.2025	1,712	0	40,118	35,753	0	39,341	35,144	0	24	0	65,1	60,8	0,4	0,38	-
04.03.2025	1,519	0	40,92	37,225	0	40,144	36,601	0	24	0	64,4	60,3	0,4	0,38	-
05.03.2025	1,378	0	40,333	37,4	0	39,553	36,762	0	24	0	65,1	60,8	0,4	0,38	-
06.03.2025	1,581	0	40,93	37,138	0	40,135	36,506	0	24	0	65,2	60,9	0,4	0,38	-
07.03.2025	1,502	0	40,792	37,417	0	39,991	36,768	0	24	0	65,8	61,4	0,4	0,38	-
08.03.2025	0,754	0	38,615	38,363	0	37,895	37,728	0	24	0	64	59,9	0,41	0,38	-
09.03.2025	0,75	0	38,64	38,313	0	37,898	37,662	0	24	0	64,9	60,8	0,4	0,38	-
10.03.2025	1,54	0	41,193	37,4	0	40,404	36,763	0	24	0	64,9	60,8	0,4	0,38	-
11.03.2025	1,478	0	40,928	37,436	0	40,153	36,811	0	24	0	64,4	60,2	0,4	0,38	-
12.03.2025	1,565	0	41,105	37,311	0	40,316	36,679	0	24	0	64,9	60,7	0,4	0,38	-
13.03.2025	1,488	0	40,765	37,342	0	39,98	36,71	0	24	0	65	60,7	0,4	0,38	-
14.03.2025	1,518	0	40,95	37,334	0	40,166	36,704	0	24	0	64,8	60,6	0,4	0,38	-
15.03.2025	0,7	0	38,522	38,407	0	37,796	37,766	0	24	0	64,2	60,2	0,4	0,38	-
16.03.2025	0,677	0	38,24	38,206	0	37,515	37,561	0	24	0	64,4	60,4	0,4	0,32	-
17.03.2025	1,535	0	41,138	37,434	0	40,351	36,799	0	24	0	64,7	60,6	0,4	0,3	-
18.03.2025	1,514	0	41,08	37,415	0	40,307	36,787	0	24	0	64,2	60,1	0,4	0,19	-
19.03.2025	1,578	0	41,19	37,371	0	40,39	36,725	0	24	0	65,3	61,2	0,4	0,18	-
20.03.2025	1,682	0	41,42	37,042	0	40,641	36,42	0	24	0	64,2	60,1	0,4	0,03	-
Итого:	36,806	0	1091,886	1014,503	0	1071,02	997,425	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,791														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	375,861	12101,017	11526,957	0	11869,666	11334,532	0	0	0
20.03.2025	412,669	13192,902	12541,46	0	12940,685	12331,956	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 10:24:15