

#126201#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8916
ТВ7 (АСПИ)
20108244
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,435	0	40,702	37,373	0	39,928	36,74	0	24	0	64,5	60,4	0,39	0,2	4,4
22.03.2025	0,695	0	38,345	38,351	0	37,615	37,703	0	24	0	64,6	60,5	0,41	0,27	5,6
23.03.2025	0,714	0	38,51	38,368	0	37,755	37,703	0	24	0	65,6	61,5	0,41	0,45	5,7
24.03.2025	1,324	0	40,493	37,586	0	39,729	36,951	0	24	0	64,3	60,3	0,41	0,15	6,8
25.03.2025	1,516	0	40,935	37,37	0	40,134	36,716	0	24	0	65,6	61,5	0,42	0,18	5,5
26.03.2025	1,328	0	40,81	37,865	0	40,047	37,237	0	24	0	63,8	59,8	0,22	0,07	4,4
27.03.2025	1,397	0	40,443	37,344	0	39,673	36,713	0	24	0	64,6	60,4	0,47	0,23	6,9
28.03.2025	1,322	0	40,28	37,51	0	39,514	36,875	0	24	0	64,6	60,5	0,39	0,18	5,7
29.03.2025	0,737	0	38,465	38,15	0	37,727	37,5	0	24	0	64,9	60,8	0,46	0,32	8,9
30.03.2025	0,711	0	38,445	38,17	0	37,694	37,51	0	24	0	65,3	61,2	0,19	0,35	9,9
31.03.2025	1,668	0	41,245	36,827	0	40,451	36,199	0	24	0	64,7	60,6	0,01	0,15	6,8
01.04.2025	1,484	0	39,715	36,086	0	38,955	35,478	0	24	0	64,4	60,2	0,01	0,17	5,9
02.04.2025	1,506	0	39,955	36,349	0	39,176	35,727	0	24	0	65	60,8	0	0,17	-
03.04.2025	1,569	0	40,09	36,209	0	39,31	35,594	0	24	0	65	60,7	0,01	0,28	-
04.04.2025	1,329	0	39,722	36,847	0	38,947	36,216	0	24	0	65,1	60,9	0,01	0,22	-
05.04.2025	0,642	0	37,568	37,638	0	36,872	37,025	0	24	0	63,2	59,2	0	0,08	-
06.04.2025	0,669	0	37,623	37,527	0	36,902	36,897	0	24	0	64,4	60,3	0,01	0,3	-
07.04.2025	1,326	0	39,853	37,014	0	39,069	36,378	0	24	0	65,4	61,2	0,04	0,34	-
08.04.2025	1,577	0	40,568	36,586	0	39,792	35,973	0	24	0	64,3	60,1	0,01	0,12	-
09.04.2025	1,56	0	40,475	36,532	0	39,708	35,924	0	24	0	64	59,9	0,01	0,17	-
10.04.2025	1,562	0	40,415	36,493	0	39,646	35,882	0	24	0	64,3	60,1	0,01	0,11	-
11.04.2025	1,513	0	40,447	36,77	0	39,655	36,134	0	24	0	65,4	61,3	0,02	0,3	-
12.04.2025	0,72	0	37,875	37,629	0	37,135	36,982	0	24	0	65,2	61	0,01	0,29	-
13.04.2025	0,678	0	37,885	37,637	0	37,153	36,996	0	24	0	64,9	60,9	0,01	0,44	-
14.04.2025	1,541	0	40,62	36,597	0	39,834	35,975	0	24	0	64,9	60,9	0,01	0,58	-
15.04.2025	1,766	0	41,295	36,577	0	40,468	35,935	0	24	0	66,1	61,9	0,02	0,51	-
16.04.2025	1,35	0	40,305	37,174	0	39,513	36,534	0	24	0	65,3	61,3	0	0,51	-
17.04.2025	1,788	0	41,18	36,123	0	40,39	35,511	0	24	0	64,5	60,6	0,01	0,34	-
18.04.2025	1,475	0	40,505	36,937	0	39,697	36,286	0	24	0	66	61,9	0,02	0,46	-
19.04.2025	0,803	0	38,47	37,581	0	37,714	36,927	0	24	0	65,3	61,4	0,01	0,27	-
20.04.2025	0,706	0	38,138	37,852	0	37,415	37,218	0	24	0	64,1	60,1	0,01	0,24	-
Итого:	38,411	0	1231,377	1153,072	0	1207,618	1133,439	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,174														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	412,669	13192,902	12541,46	0	12940,685	12331,956	0	0	0
20.04.2025	451,082	14424,277	13694,53	0	14148,301	13465,396	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:14:19