

#126200#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963

Заводская 18А, Калининград

3963

8915

ТВ7 (АССII)

20108244

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,736	0	153,758	0	0	152,164	0	0	24	0	47,2	41,3	0,37	0,37	4,4
22.03.2025	3,299	0	153,747	0	0	152,234	0	0	24	0	46	40,9	0,36	0,37	5,6
23.03.2025	3,295	0	153,367	0	0	151,88	0	0	24	0	45,8	40,6	0,37	0,37	5,7
24.03.2025	3,701	0	153,51	0	0	151,903	0	0	24	0	47,6	41,7	0,36	0,37	6,8
25.03.2025	3,538	0	153,625	0	0	152,033	0	0	24	0	47	41,5	0,36	0,36	5,5
26.03.2025	3,498	0	151,15	0	0	149,669	0	0	24	0	46,1	40,5	0,36	0,36	4,4
27.03.2025	3,727	0	153,503	0	0	151,891	0	0	24	0	47,6	41,7	0,36	0,37	6,9
28.03.2025	3,12	0	153,658	0	0	152,246	0	0	24	0	44,7	39,8	0,37	0,37	5,7
29.03.2025	2,913	0	154,117	0	0	152,75	0	0	24	0	44	39,4	0,36	0,37	8,9
30.03.2025	3,118	0	154,368	0	0	152,931	0	0	24	0	44,9	40	0,36	0,37	9,9
31.03.2025	3,472	0	154,663	0	0	153,103	0	0	24	0	46,6	41,1	0,36	0,36	6,8
01.04.2025	3,516	0	153,598	0	0	152,044	0	0	24	0	46,7	41,2	0,36	0,36	5,9
02.04.2025	3,043	0	153,982	0	0	152,592	0	0	24	0	44,2	39,4	0,36	0,36	-
03.04.2025	3,065	0	153,96	0	0	152,546	0	0	24	0	44,5	39,7	0,36	0,36	-
04.04.2025	3,353	0	153,943	0	0	152,444	0	0	24	0	45,9	40,6	0,36	0,36	-
05.04.2025	4,421	0	154,492	0	0	152,502	0	0	24	0	52,6	45,7	0,36	0,36	-
06.04.2025	4,79	0	154,618	0	0	152,503	0	0	24	0	54,1	46,6	0,35	0,36	-
07.04.2025	4,387	0	154,228	0	0	152,318	0	0	24	0	51,5	44,6	0,36	0,36	-
08.04.2025	4,223	0	154,165	0	0	152,345	0	0	24	0	50,3	43,7	0,36	0,36	-
09.04.2025	3,991	0	154,66	0	0	152,912	0	0	24	0	49,2	43	0,36	0,36	-
10.04.2025	4,478	0	154,413	0	0	152,487	0	0	24	0	51,9	44,9	0,36	0,36	-
11.04.2025	3,787	0	154,52	0	0	152,872	0	0	24	0	47,9	41,9	0,36	0,36	-
12.04.2025	3,229	0	153,943	0	0	152,44	0	0	24	0	45,9	40,8	0,36	0,37	-
13.04.2025	2,895	0	153,74	0	0	152,352	0	0	24	0	44,3	39,7	0,37	0,37	-
14.04.2025	2,667	0	138,488	0	0	137,267	0	0	24	0	43,8	39,1	0,35	0,36	-
15.04.2025	2,477	0	110,8	0	0	109,821	0	0	24	0	43,7	38,3	0,32	0,33	-
16.04.2025	2,574	0	110,927	0	0	109,919	0	0	24	0	44,4	38,8	0,33	0,34	-
17.04.2025	0,914	0	46,5	0	0	46,119	0	0	24	0	42,3	37,6	0,15	0,15	-
18.04.2025	0,003	0	0,275	0	0	0,274	0	0	24	0	35	32,5	0	0,01	-
19.04.2025	0	0	0,022	0	0	0,022	0	0	24	0	34	31,9	0,01	0,02	-
20.04.2025	0	0	0,043	0	0	0,042	0	0	24	0	33,9	31,8	0,02	0,02	-
Итого:	95,23	0	4100,783	0	0	4058,625	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,745														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	891,841	33318,63	0	0	32927,066	0	0	8958	126
20.04.2025	987,073	37419,41	0	0	36985,692	0	0	9702	126

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 11:00:26