

#130045#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 07.05.2025 по 20.05.2025

Потребитель Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Адрес потребителя Заводская 18А, Калининград
Абонентский номер 3963

Заводской номер счётчика 20108244	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 07.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1004,546	987,134	17.412	4.159
Количество тепловой энергии, система 2	499,142	477,174	21.968	5.247

Подпись исполнителя



#130043#

Отчёт за период с 07.05.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3963
Порядковый номер 8915
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20108244
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	29,9	27,3	0,01	0,02
09.05.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	30,4	27,6	0,01	0,02
10.05.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	30	27,5	0,02	0,03
11.05.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	30,1	27,8	0,02	0,03
12.05.2025	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	30	27,8	0,02	0,03
13.05.2025	-	1,464	0	54,48	0	0	54,06	0	0	24	0	41,1	34,6	0,15	0,15
14.05.2025	-	2,753	0	127,96	0	0	126,986	0	0	24	0	40,9	35,8	0,31	0,32
15.05.2025	-	2,879	0	160,352	0	0	159,111	0	0	24	0	41	36,7	0,35	0,35
16.05.2025	-	3,018	0	201,01	0	0	199,402	0	0	24	0	41,8	38,1	0,37	0,37
17.05.2025	-	3,048	0	201,027	0	0	199,333	0	0	24	0	42,8	39,1	0,36	0,36
18.05.2025	-	2,821	0	200,783	0	0	199,178	0	0	24	0	41,8	38,4	0,35	0,35
19.05.2025	-	1,429	0	97,6	0	0	96,812	0	0	24	0	41,9	38,4	0,18	0,19
20.05.2025	-	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	32,4	31	0,07	0,07
Итого:	-	17,412	0	1043,248	0	0	1034,918	0	0	311	1	36,47	33,08	0,17	0,18

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 311 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.05.2025	987,134	37425,133	0	0	36991,391	0	0	10109	127
20.05.2025	1004,546	38468,383	0	0	38026,31	0	0	10421	127

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#130044#

Отчёт за период с 07.05.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3963
Порядковый номер 8916
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20108244
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
08.05.2025	-	1,494	0	39,263	38,957	0	38,48	38,327	0	23	1	65,9	58,9	0,01	0,21
09.05.2025	-	1,803	0	36,342	39,756	0	35,616	39,188	0	24	0	65,8	55	0,01	0,09
10.05.2025	-	1,383	0	38,61	39,495	0	37,869	38,891	0	24	0	64,6	57,1	0,01	0,02
11.05.2025	-	1,339	0	38,688	39,236	0	37,961	38,641	0	24	0	63,8	56,7	0,01	0,01
12.05.2025	-	2,134	0	43,053	38,223	0	42,208	37,586	0	24	0	65,3	59,7	0,01	0,04
13.05.2025	-	2,081	0	42,327	38,221	0	41,504	37,596	0	24	0	65,1	59,1	0,01	0,03
14.05.2025	-	1,946	0	41,982	38,152	0	41,161	37,525	0	24	0	65,2	59,4	0,01	0,05
15.05.2025	-	1,979	0	41,853	37,84	0	41,076	37,248	0	24	0	63,6	57,9	0,19	0,18
16.05.2025	-	1,698	0	39,98	38,951	0	39,228	38,363	0	24	0	64,1	57	0,41	0,39
17.05.2025	-	1,095	0	38,208	39,869	0	37,479	39,25	0	24	0	64,7	57,9	0,41	0,38
18.05.2025	-	1,354	0	36,318	40,222	0	35,63	39,651	0	24	0	64,4	55,1	0,39	0,37
19.05.2025	-	1,844	0	41,975	38,746	0	41,17	38,121	0	24	0	64,9	59	0,4	0,38
20.05.2025	-	1,82	0	40,062	36,65	0	39,321	36,083	0	24	0	63,7	57,8	0,41	0,36
Итого:	-	21,97	0	518,661	504,318	0	508,703	496,47	0	311	1	64,7	57,74	0,18	0,19

Общее время работы системы

312 час.

Период нормальной работы системы

311 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.05.2025	477,174	15110,555	14335,754	0	14821,38	14096,1	0	0	0
20.05.2025	499,142	15629,215	14840,073	0	15330,083	14592,571	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____