

#132202#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963  
Заводская 18А, Калининград  
3963

Заводской номер счётчика 20108244	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1004,547	1004,546	0.001	0
Количество тепловой энергии, система 2	534,376	499,142	35.234	8.415

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#132201#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3963  
Порядковый номер 8916  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20108244  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,824	0	42,145	39,027	0	41,32	38,384	0	24	0	65,6	59,8	0,41	0,38
22.05.2025	-	1,797	0	41,708	39,044	0	40,875	38,4	0	24	0	66,1	59,8	0,41	0,38
23.05.2025	-	1,643	0	42,068	39,181	0	41,256	38,536	0	24	0	65,1	59,7	0,41	0,38
24.05.2025	-	1,265	0	39,11	40,23	0	38,346	39,59	0	24	0	65,5	58,7	0,41	0,39
25.05.2025	-	1,177	0	40,057	39,884	0	39,297	39,244	0	24	0	64,5	58,9	0,41	0,39
26.05.2025	-	1,929	0	42,612	38,741	0	41,791	38,109	0	24	0	65,1	59,5	0,41	0,38
27.05.2025	-	2,354	0	44,35	38,138	0	43,503	37,506	0	24	0	64,8	59,8	0,41	0,38
28.05.2025	-	1,772	0	42,84	38,764	0	41,999	38,103	0	24	0	65,4	60,9	0,09	0,39
29.05.2025	-	1,571	0	41,197	39,536	0	40,388	38,896	0	24	0	65,3	59,2	0,03	0,39
30.05.2025	-	1,611	0	41,612	39,325	0	40,785	38,674	0	24	0	65,8	59,9	0,04	0,39
31.05.2025	-	1,013	0	38,765	40,353	0	38,01	39,711	0	24	0	64,9	58,6	0,01	0,39
01.06.2025	-	0,824	0	39,76	40,066	0	39,003	39,406	0	24	0	64,3	59,7	0,02	0,38
02.06.2025	-	1,441	0	41,588	39,452	0	40,78	38,802	0	24	0	64,9	59,8	0,01	0,39
03.06.2025	-	1,67	0	42,495	38,871	0	41,674	38,223	0	24	0	64,8	60,2	0,02	0,38
04.06.2025	-	0,24	0	14,84	11,08	0	14,727	10,977	0	24	0	37,1	44	0	0,12
05.06.2025	-	0	0	0	0,036	0	0	0,035	0	23	1	27,6	27,5	0	0,02
06.06.2025	-	0	0	0	0,065	0	0	0,065	0	24	0	25,4	25,6	0	0
07.06.2025	-	0	0	0,002	0,065	0	0,002	0,065	0	24	0	24,6	24,7	0	0
08.06.2025	-	0	0	0	0,052	0	0	0,051	0	24	0	23,8	24,1	0	0
09.06.2025	-	0	0	0	0,068	0	0	0,067	0	24	0	23,2	23,4	0	0
10.06.2025	-	0	0	0,002	0,06	0	0,002	0,059	0	24	0	22,3	22,6	0	0
11.06.2025	-	0,444	0	16,22	15,04	0	15,993	14,85	0	24	0	53,2	50,8	0,01	0,05
12.06.2025	-	1,128	0	36,39	38,749	0	35,718	38,174	0	24	0	63,2	56,3	0,02	0,2
13.06.2025	-	1,343	0	32,557	37,538	0	31,922	37,015	0	23	1	65	54,1	0,01	0,12
14.06.2025	-	1,48	0	24,3	31,897	0	23,833	31,538	0	24	0	64,6	48,4	0,01	0,15
15.06.2025	-	1,224	0	26,378	31,154	0	25,885	30,757	0	24	0	63,5	51,4	0	0,05
16.06.2025	-	1,607	0	26,142	30,122	0	25,65	29,764	0	24	0	63,7	49,8	0,01	0,13
17.06.2025	-	1,484	0	26,665	29,223	0	26,179	28,871	0	24	0	62,8	50,3	0	0,02
18.06.2025	-	1,77	0	22,927	22,983	0	22,498	22,702	0	24	0	63,6	50,5	0,01	0,04
19.06.2025	-	1,309	0	23,247	23,712	0	22,823	23,416	0	24	0	62,8	51,3	0	0,01
20.06.2025	-	1,314	0	26,202	27,494	0	25,709	27,134	0	24	0	63,8	52,5	0	0,01
Итого:	-	35,234	0	856,179	849,95	0	839,968	837,124	0	742	2	55,56	49,74	0,1	0,2

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	499,142	15629,215	14840,073	0	15330,083	14592,571	0	0	0
20.06.2025	534,376	16485,397	15690,022	0	16170,054	15429,697	0	0	0

37,649 м³

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения