

#135062#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963  
Заводская 18А, Калининград  
3963

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>20108244      | Показания<br>прибора,<br>ГДж<br>20.07.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>ГДж<br>20.06.2025 | Разность<br>показаний,<br>ГДж | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 1004,549                                   | 1004,547                                      | 0.002                         | 0                              |
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 2 | 571,007                                    | 534,376                                       | 36.631                        | 8.749                          |

Подпись исполнителя



#135061#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3963  
 Порядковый номер 8916  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 20108244  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 22.07.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tnar, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.06.2025 | -        | 1,43    | 0         | 24,465  | 30,33   | 0       | 24,005  | 29,982  | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 48,9   | 0       | 0,01    |
| 22.06.2025 | -        | 1,162   | 0         | 25,108  | 29,262  | 0       | 24,646  | 28,9    | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 50,8   | 0       | 0,02    |
| 23.06.2025 | -        | 1,504   | 0         | 23,69   | 27,925  | 0       | 23,251  | 27,623  | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 47,5   | 0       | 0,01    |
| 24.06.2025 | -        | 1,556   | 0         | 21,54   | 27,826  | 0       | 21,14   | 27,561  | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 44,3   | 0       | 0       |
| 25.06.2025 | -        | 1,514   | 0         | 20,635  | 27,015  | 0       | 20,237  | 26,755  | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 44,6   | 0       | 0,01    |
| 26.06.2025 | -        | 1,454   | 0         | 20,6    | 25,209  | 0       | 20,213  | 24,954  | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 45,7   | 0       | 0,01    |
| 27.06.2025 | -        | 1,54    | 0         | 19,895  | 28,01   | 0       | 19,537  | 27,778  | 0      | 23       | 1       | 62,3   | 41,4   | 0,1     | 0       |
| 28.06.2025 | -        | 1,602   | 0         | 18,465  | 29,104  | 0       | 18,114  | 28,87   | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 40,5   | 0,36    | 0,02    |
| 29.06.2025 | -        | 1,467   | 0         | 21,9    | 28,517  | 0       | 21,482  | 28,213  | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 46,8   | 0,36    | 0,06    |
| 30.06.2025 | -        | 1,705   | 0         | 22,938  | 28,184  | 0       | 22,499  | 27,892  | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 46,4   | 0,36    | 0,03    |
| 01.07.2025 | -        | 1,366   | 0         | 29,788  | 30,802  | 0       | 29,22   | 30,367  | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 54,4   | 0,38    | 0,05    |
| 02.07.2025 | -        | 1,503   | 0         | 36,217  | 33,384  | 0       | 35,525  | 32,83   | 0      | 24       | 0       | 64,9   | 59,7   | 0,41    | 0,05    |
| 03.07.2025 | -        | 1,759   | 0         | 34,655  | 29,62   | 0       | 34,003  | 29,126  | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 59,8   | 0,42    | 0,03    |
| 04.07.2025 | -        | 1,42    | 0         | 32,562  | 29,247  | 0       | 31,929  | 28,749  | 0      | 24       | 0       | 65,4   | 60,5   | 0,41    | 0,01    |
| 05.07.2025 | -        | 0,828   | 0         | 31,52   | 30,731  | 0       | 30,924  | 30,221  | 0      | 24       | 0       | 64,4   | 59,7   | 0,4     | 0       |
| 06.07.2025 | -        | 0,841   | 0         | 31,59   | 30,687  | 0       | 30,981  | 30,168  | 0      | 24       | 0       | 64,9   | 60,3   | 0,4     | 0,02    |
| 07.07.2025 | -        | 1,096   | 0         | 32,638  | 30,544  | 0       | 32,022  | 30,037  | 0      | 24       | 0       | 64,3   | 59,7   | 0,41    | 0       |
| 08.07.2025 | -        | 1,188   | 0         | 33,237  | 30,6    | 0       | 32,607  | 30,085  | 0      | 24       | 0       | 64,4   | 60     | 0,41    | 0       |
| 09.07.2025 | -        | 1,229   | 0         | 33,29   | 30,584  | 0       | 32,655  | 30,068  | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 60,1   | 0,41    | 0       |
| 10.07.2025 | -        | 1,058   | 0         | 17,907  | 16,521  | 0       | 17,574  | 16,284  | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 54,6   | 0,42    | 0,02    |
| 11.07.2025 | -        | 1,083   | 0         | 8,61    | 6,815   | 0       | 8,465   | 6,763   | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 40,3   | 0,42    | 0       |
| 12.07.2025 | -        | 0,871   | 0         | 7,983   | 8,94    | 0       | 7,846   | 8,878   | 0      | 24       | 0       | 61     | 38,7   | 0,42    | 0       |
| 13.07.2025 | -        | 0,806   | 0         | 7,988   | 8,059   | 0       | 7,855   | 7,997   | 0      | 24       | 0       | 60     | 40,2   | 0,42    | 0       |
| 14.07.2025 | -        | 1,017   | 0         | 8,398   | 7,252   | 0       | 8,256   | 7,199   | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 39,5   | 0,42    | 0       |
| 15.07.2025 | -        | 0,919   | 0         | 8,312   | 7,638   | 0       | 8,167   | 7,575   | 0      | 24       | 0       | 61,7   | 41,5   | 0,42    | 0       |
| 16.07.2025 | -        | 0,876   | 0         | 8,085   | 9,339   | 0       | 7,944   | 9,276   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 37,8   | 0,42    | 0       |
| 17.07.2025 | -        | 0,893   | 0         | 7,968   | 9,333   | 0       | 7,834   | 9,275   | 0      | 24       | 0       | 60,5   | 36,4   | 0,42    | 0       |
| 18.07.2025 | -        | 1,168   | 0         | 8,61    | 6,426   | 0       | 8,464   | 6,379   | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 39,5   | 0,42    | 0       |
| 19.07.2025 | -        | 0,856   | 0         | 8,425   | 8,505   | 0       | 8,285   | 8,439   | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 40,8   | 0,42    | 0       |
| 20.07.2025 | -        | 0,919   | 0         | 8,47    | 8,542   | 0       | 8,321   | 8,473   | 0      | 24       | 0       | 61,9   | 41,3   | 0,42    | 0       |
| Итого:     | -        | 36,63   | 0         | 615,489 | 654,951 | 0       | 604,001 | 646,717 | 0      | 719      | 1       | 63,08  | 48,06  | 0,32    | 0,01    |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.06.2025 | 534,376 | 16485,397 | 15690,022 | 0      | 16170,054 | 15429,697 | 0     | 0       | 0      |
| 20.07.2025 | 571,007 | 17100,885 | 16344,974 | 0      | 16774,057 | 16076,414 | 0     | 0       | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения