

#148551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963

Заводская 18А, Калининград

3963

8916

ТВ7 (АСЦП)

20108244

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,106	0	9,515	12,755	0	9,351	12,681	0	24	0	61,2	35,3	0,41	0,01	-
22.08.2025	0,998	0	9,278	15,017	0	9,119	14,94	0	24	0	60,9	33,4	0,41	0	-
23.08.2025	0,991	0	8,885	17,213	0	8,739	17,139	0	24	0	59,6	31,1	0,41	0	-
24.08.2025	0,985	0	9,083	15,806	0	8,928	15,726	0	24	0	60,8	33,2	0,41	0,01	-
25.08.2025	1,061	0	9,238	14,951	0	9,08	14,88	0	24	0	60,9	32,5	0,41	0	-
26.08.2025	0,938	0	9,698	11,353	0	9,534	11,274	0	24	0	60,6	38,4	0,41	0,01	-
27.08.2025	1,108	0	10,047	10,539	0	9,873	10,462	0	24	0	61,5	39,4	0,41	0,01	-
28.08.2025	1,094	0	10,135	10,579	0	9,955	10,498	0	24	0	62,2	40,4	0,41	0,01	-
29.08.2025	1,119	0	10,212	10,731	0	10,036	10,652	0	24	0	61,4	39,4	0,41	0,01	-
30.08.2025	0,936	0	9,267	13,295	0	9,119	13,217	0	24	0	59	35,7	0,41	0	-
31.08.2025	0,927	0	9,238	11,943	0	9,079	11,86	0	24	0	60,9	38,3	0,32	0,01	-
01.09.2025	1,271	0	10,175	8,357	0	10,004	8,292	0	24	0	60,6	40,4	0,41	0,01	-
02.09.2025	1,444	0	10,552	6,048	0	10,379	5,994	0	24	0	59,7	43,5	0,42	0	-
03.09.2025	1,868	0	11,538	6,259	0	11,339	6,212	0	24	0	61,2	40	0,42	0	-
04.09.2025	1,307	0	10,28	8,466	0	10,095	8,397	0	24	0	62,7	41,7	0,42	0,01	-
05.09.2025	1,158	0	10,257	8,877	0	10,078	8,801	0	24	0	61,8	42,6	0,42	0	-
06.09.2025	0,91	0	9,38	11,038	0	9,221	10,956	0	24	0	60,8	40	0,42	0	-
07.09.2025	0,872	0	16,372	15,672	0	16,076	15,448	0	24	0	62,9	55,2	0,42	0,01	-
08.09.2025	1,848	0	36,708	33,272	0	36,003	32,74	0	24	0	64,9	58,5	0,41	0,02	-
09.09.2025	1,479	0	34,517	33,887	0	33,878	33,386	0	24	0	63,6	56	0,41	0,01	-
10.09.2025	1,674	0	35,735	33,433	0	35,066	32,917	0	24	0	64	57,3	0,41	0,01	-
11.09.2025	1,575	0	34,627	32,146	0	34,011	31,674	0	24	0	62,3	56	0,41	0	-
12.09.2025	1,253	0	31,817	31,652	0	31,224	31,173	0	24	0	64	56,7	0,41	0,01	-
13.09.2025	1,022	0	28,682	31,829	0	28,151	31,369	0	24	0	63,7	55,3	0,41	0	-
14.09.2025	0,967	0	28,775	31,56	0	28,253	31,112	0	24	0	63	54,9	0,41	0	-
15.09.2025	1,38	0	29,872	32,043	0	29,328	31,62	0	24	0	62,9	52,8	0,18	0	-
16.09.2025	1,283	0	29,817	28,777	0	29,273	28,358	0	24	0	63	55,7	0,15	0	-
17.09.2025	1,45	0	32,715	31,626	0	32,114	31,164	0	24	0	63,3	55,8	0,23	0	-
18.09.2025	1,547	0	33,083	31,37	0	32,475	30,91	0	24	0	63,1	55,8	0,08	0	-
19.09.2025	1,3	0	32,408	31,186	0	31,822	30,728	0	24	0	62,7	55,8	0,18	0	-
20.09.2025	1,04	0	30,917	32,315	0	30,333	31,822	0	24	0	64,4	57,1	0,35	0	-
Итого:	37,911	0	602,823	623,995	0	591,936	616,402	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,055														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	602,46	17378,855	16678,048	0	17047,249	16407,348	0	0	0
20.09.2025	640,369	17981,68	17302,043	0	17639,183	17023,748	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:51:47