

#162827#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8916
ТВ7 (АСЦП)
20108244
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,965	0	31,465	32,065	0	30,881	31,574	0	24	0	63,5	57,2	0,2	0	-
22.09.2025	1,433	0	33,205	31,198	0	32,583	30,716	0	24	0	63,9	57,5	0,21	0	-
23.09.2025	1,431	0	33,06	31,239	0	32,436	30,752	0	24	0	64,2	57,7	0,3	0	-
24.09.2025	1,711	0	33,838	30,854	0	33,187	30,368	0	24	0	64,8	58,1	0,27	0	-
25.09.2025	1,617	0	33,265	31,035	0	32,635	30,557	0	24	0	64,2	57,3	0,15	0	-
26.09.2025	1,372	0	32,87	31,292	0	32,256	30,818	0	24	0	63,6	56,8	0,01	0	-
27.09.2025	0,972	0	30,462	32,486	0	29,916	32,03	0	24	0	62,1	54,7	0	0	-
28.09.2025	0,963	0	30,845	32,371	0	30,265	31,881	0	24	0	63,9	56,7	0,05	0	-
29.09.2025	1,376	0	32,768	31,517	0	32,147	31,037	0	24	0	64,1	57	0,01	0	-
30.09.2025	1,313	0	32,625	31,628	0	32,027	31,164	0	24	0	62,9	55,9	0,01	0	-
01.10.2025	1,447	0	33,585	32,232	0	32,951	31,745	0	24	0	64	56,9	0,04	0	-
02.10.2025	1,357	0	32,16	31,115	0	31,555	30,651	0	24	0	63,7	56,4	0,01	0	-
03.10.2025	1,415	0	32,597	31,257	0	31,973	30,778	0	24	0	64,4	57,2	0,04	0	-
04.10.2025	0,993	0	30,335	32,794	0	29,769	32,315	0	24	0	63,6	55,7	0	0	-
05.10.2025	0,933	0	30,5	32,808	0	29,938	32,33	0	24	0	63,1	55,7	0,01	0	-
06.10.2025	1,324	0	32,585	31,605	0	31,978	31,13	0	24	0	63,5	56,5	0	0	-
07.10.2025	1,685	0	27,853	25,163	0	27,323	24,796	0	24	0	64,2	55,8	0	0	-
08.10.2025	1,307	0	31,825	31,188	0	31,212	30,713	0	24	0	64,6	57	0,04	0	-
09.10.2025	1,341	0	32,107	31,094	0	31,492	30,62	0	24	0	64,5	57	0	0	-
10.10.2025	1,25	0	28,38	26,739	0	27,846	26,335	0	24	0	63,8	56,8	0,02	0,01	-
11.10.2025	1,19	0	30,747	31,46	0	30,159	30,986	0	21	3	64,3	56,6	0,01	0	-
12.10.2025	1,079	0	29,642	31,287	0	29,073	30,816	0	24	0	64,5	56,6	0,06	0	-
13.10.2025	1,145	0	31,745	30,076	0	31,167	29,62	0	24	0	62,7	56,8	0	0	-
14.10.2025	1,544	0	33,105	29,518	0	32,454	29,023	0	24	0	65,4	60	0,03	0	-
15.10.2025	1,831	0	33,78	28,28	0	33,155	27,823	0	24	0	63,3	58,7	0,01	0	-
16.10.2025	1,394	0	32,062	28,84	0	31,457	28,375	0	24	0	64	58,8	0,01	0	-
17.10.2025	1,238	0	32,01	29,378	0	31,414	28,91	0	24	0	63,4	58,4	0,01	0	-
18.10.2025	0,806	0	30,417	29,93	0	29,838	29,445	0	24	0	64,2	58,9	0,01	0	-
19.10.2025	0,787	0	30,327	29,784	0	29,758	29,306	0	24	0	63,7	58,6	0,01	0	-
20.10.2025	1,246	0	31,71	29,021	0	31,13	28,568	0	24	0	62,8	57,7	0,01	0	-
Итого:	38,465	0	951,875	919,254	0	933,975	905,182	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,187														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	640,369	17981,68	17302,043	0	17639,183	17023,748	0	0	0
20.10.2025	678,834	18933,557	18221,299	0	18573,157	17928,929	0	0	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 8:05:00