

#162826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8915
ТВ7 (АСЦП)
20108244
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
29.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,6	28,7	0,14	0,15	-
30.09.2025	2,041	0	130,02	0	0	129,026	0	0	24	0	40,6	36,9	0,24	0,24	-
01.10.2025	2,938	0	209,447	0	0	207,752	0	0	24	0	42	38,6	0,31	0,3	-
02.10.2025	3,005	0	206,908	0	0	205,096	0	0	24	0	43,4	39,9	0,33	0,33	-
03.10.2025	3,079	0	188,415	0	0	186,71	0	0	24	0	44,2	40,2	0,34	0,34	-
04.10.2025	2,937	0	183,798	0	0	182,182	0	0	24	0	43,6	39,8	0,34	0,34	-
05.10.2025	2,51	0	182,913	0	0	181,508	0	0	24	0	41,1	37,8	0,34	0,34	-
06.10.2025	2,599	0	184,185	0	0	182,762	0	0	24	0	41,2	37,8	0,34	0,34	-
07.10.2025	2,583	0	180,365	0	0	178,965	0	0	24	0	41,3	37,8	0,34	0,34	-
08.10.2025	2,595	0	182,467	0	0	181,055	0	0	24	0	41,3	37,9	0,34	0,35	-
09.10.2025	2,575	0	180,038	0	0	178,63	0	0	24	0	41,4	38	0,34	0,34	-
10.10.2025	2,166	0	155,615	0	0	154,425	0	0	24	0	41	37,6	0,34	0,33	-
11.10.2025	2,497	0	176,94	0	0	175,6	0	0	21	3	40,8	37,4	0,34	0,34	-
12.10.2025	2,463	0	178,262	0	0	176,892	0	0	24	0	41,2	37,9	0,34	0,34	-
13.10.2025	2,466	0	178,273	0	0	176,917	0	0	24	0	40,9	37,5	0,34	0,34	-
14.10.2025	2,673	0	178,635	0	0	177,197	0	0	24	0	41,9	38,3	0,34	0,34	-
15.10.2025	2,686	0	178,542	0	0	177,08	0	0	24	0	42,2	38,6	0,34	0,34	-
16.10.2025	2,569	0	178,48	0	0	177,099	0	0	24	0	41,3	37,8	0,34	0,34	-
17.10.2025	2,513	0	178,275	0	0	176,919	0	0	24	0	41	37,6	0,34	0,34	-
18.10.2025	2,823	0	178,163	0	0	176,661	0	0	24	0	42,8	39	0,34	0,34	-
19.10.2025	2,995	0	178,087	0	0	176,495	0	0	24	0	44	40	0,34	0,34	-
20.10.2025	3,488	0	165,643	0	0	163,986	0	0	24	0	46,4	41,3	0,33	0,33	-
Итого:	56,201	0	3753,471	0	0	3722,957	0	0	525	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,423														

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч525

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.09.2025	1004,553	38469,608	0	0	38027,531	0	0	13562	130
20.10.2025	1060,753	42223,078	0	0	41750,489	0	0	14087	133

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:15:48