

#166229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8915
ТВ7 (АССII)
20108244
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	3,377	0	155,232	0	0	153,679	0	0	24	0	46,4	41,1	0,33	0,33	-
22.10.2025	2,767	0	155,445	0	0	154,158	0	0	24	0	42,6	38,3	0,33	0,33	-
23.10.2025	2,796	0	164,365	0	0	163,004	0	0	24	0	42,6	38,5	0,33	0,34	-
24.10.2025	2,599	0	163,84	0	0	162,558	0	0	24	0	41,4	37,6	0,33	0,34	-
25.10.2025	2,523	0	163,875	0	0	162,617	0	0	24	0	41,1	37,4	0,34	0,34	-
26.10.2025	2,726	0	164,115	0	0	162,765	0	0	24	0	42,4	38,4	0,34	0,34	-
27.10.2025	3,01	0	161,812	0	0	160,376	0	0	24	0	43,9	39,4	0,33	0,34	-
28.10.2025	2,923	0	163,077	0	0	161,684	0	0	24	0	43	38,7	0,34	0,34	-
29.10.2025	2,791	0	163,13	0	0	161,81	0	0	24	0	42,1	38	0,34	0,34	-
30.10.2025	2,745	0	163,01	0	0	161,712	0	0	24	0	41,8	37,7	0,34	0,34	-
31.10.2025	2,63	0	145,613	0	0	144,493	0	0	24	0	41,2	36,8	0,32	0,32	-
01.11.2025	3,012	0	159,82	0	0	158,459	0	0	24	0	43,1	38,5	0,33	0,34	-
02.11.2025	2,922	0	161,345	0	0	160,004	0	0	24	0	42,7	38,3	0,34	0,34	-
03.11.2025	3,079	0	161,385	0	0	159,924	0	0	24	0	44,2	39,6	0,33	0,34	-
04.11.2025	3,022	0	161,062	0	0	159,628	0	0	24	0	44	39,5	0,33	0,34	-
05.11.2025	3,101	0	162,053	0	0	160,574	0	0	24	0	44,5	39,9	0,34	0,34	-
06.11.2025	2,732	0	144,447	0	0	143,133	0	0	24	0	44,4	39,8	0,34	0,34	-
07.11.2025	3,274	0	167,008	0	0	165,44	0	0	21	3	45	40,3	0,34	0,35	-
08.11.2025	3,522	0	165,79	0	0	164,075	0	0	24	0	47,2	42,1	0,34	0,34	-
09.11.2025	4,034	0	166,09	0	0	164,151	0	0	24	0	50	44,2	0,33	0,34	-
10.11.2025	3,46	0	165,595	0	0	163,927	0	0	24	0	46,5	41,5	0,34	0,34	-
11.11.2025	3,428	0	165,992	0	0	164,354	0	0	24	0	46,2	41,2	0,34	0,34	-
12.11.2025	3,332	0	165,863	0	0	164,255	0	0	24	0	45,6	40,7	0,34	0,34	-
13.11.2025	3,185	0	165,62	0	0	164,101	0	0	24	0	44,7	40	0,34	0,34	-
14.11.2025	3,268	0	166,02	0	0	164,468	0	0	24	0	45	40,2	0,34	0,34	-
15.11.2025	4,593	0	166,735	0	0	164,542	0	0	24	0	53	46,3	0,34	0,34	-
16.11.2025	5,395	0	166,783	0	0	164,165	0	0	24	0	58,2	50,4	0,34	0,33	-
17.11.2025	4,863	0	167,223	0	0	164,874	0	0	24	0	54,9	47,8	0,34	0,33	-
18.11.2025	4,81	0	166,652	0	0	164,38	0	0	24	0	54,1	47,2	0,34	0,34	-
19.11.2025	4,893	0	164,318	0	0	162,056	0	0	24	0	54,3	47	0,34	0,33	-
20.11.2025	5,273	0	165,438	0	0	162,987	0	0	24	0	56,5	48,8	0,34	0,33	-
Итого:	106,085	0	5038,753	0	0	4988,353	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,338														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1060,753	42223,078	0	0	41750,489	0	0	14087	133
20.11.2025	1166,839	47261,83	0	0	46738,843	0	0	14828	136

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:38:11