

#112388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963
8916
ТВ7 (АСЦП)
20108244
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	1,663	0	36,835	33,506	0	36,155	32,982	0	24	0	63,5	57,9	0,41	0	-
21.12.2024	1,082	0	34,388	34,507	0	33,747	33,967	0	24	0	63,9	57,8	0,41	0	-
22.12.2024	1,069	0	34,655	34,436	0	33,996	33,882	0	24	0	64,6	58,7	0,4	0	-
23.12.2024	1,766	0	37,805	33,46	0	37,082	32,904	0	24	0	64,8	59,7	0,41	0	-
24.12.2024	1,727	0	37,548	33,638	0	36,835	33,09	0	24	0	64,4	59,1	0,41	0	-
25.12.2024	1,709	0	39,28	35,376	0	38,525	34,786	0	24	0	64,8	59,8	0,42	0	-
26.12.2024	1,715	0	40,612	36,299	0	39,831	35,681	0	24	0	64,9	60,5	0,44	0	-
27.12.2024	2,026	0	41,67	35,812	0	40,887	35,21	0	24	0	64,2	60,1	0,44	0	-
28.12.2024	1,665	0	39,982	35,859	0	39,219	35,25	0	24	0	64,7	60,3	0,43	0	-
29.12.2024	0,871	0	38,257	37,458	0	37,53	36,822	0	24	0	64,6	60,4	0,43	0	-
30.12.2024	0,83	0	38,002	37,253	0	37,281	36,619	0	24	0	64,6	60,4	0,44	0	-
31.12.2024	0,813	0	37,403	36,915	0	36,675	36,276	0	24	0	65,4	61	0,41	0	-
01.01.2025	0,741	0	37,71	37,981	0	37,001	37,344	0	24	0	64,2	59,9	0,46	0	-
02.01.2025	0,734	0	37,76	37,829	0	37,049	37,195	0	24	0	64,3	60,1	0,45	0	-
03.01.2025	0,736	0	37,75	37,726	0	37,032	37,084	0	24	0	64,7	60,4	0,43	0	-
04.01.2025	0,76	0	37,737	37,637	0	37,012	36,991	0	24	0	65	60,7	0,42	0	-
05.01.2025	0,68	0	37,603	37,632	0	36,919	37,022	0	24	0	62,9	59	0,41	0	-
06.01.2025	0,717	0	37,702	37,724	0	36,979	37,078	0	24	0	64,9	60,7	0,4	0	-
07.01.2025	0,703	0	37,722	37,846	0	37,016	37,211	0	24	0	64	59,9	0,4	0	-
08.01.2025	0,782	0	37,943	37,657	0	37,182	36,984	0	24	0	66,4	62	0,4	0	-
09.01.2025	1,602	0	41,16	37,262	0	40,378	36,63	0	24	0	64,5	60,3	0,4	0	-
10.01.2025	1,441	0	41,017	37,727	0	40,244	37,093	0	24	0	64,2	60	0,39	0	-
11.01.2025	0,94	0	39,415	38,343	0	38,66	37,689	0	24	0	64,8	60,6	0,4	0	-
12.01.2025	0,928	0	39,243	38,225	0	38,479	37,564	0	24	0	65,2	61	0,4	0	-
13.01.2025	1,631	0	41,557	37,698	0	40,732	37,034	0	24	0	66	61,6	0,15	0	-
14.01.2025	1,531	0	41,055	37,545	0	40,252	36,893	0	24	0	65,4	61,1	0,13	0	-
15.01.2025	1,382	0	40,528	37,558	0	39,747	36,919	0	24	0	64,7	60,4	0,03	0	-
16.01.2025	1,437	0	40,658	37,5	0	39,874	36,863	0	24	0	64,7	60,3	0,01	0	-
17.01.2025	1,404	0	40,525	37,523	0	39,749	36,894	0	24	0	64,3	60	0,01	0	-
18.01.2025	0,736	0	38,36	38,394	0	37,625	37,745	0	24	0	64,5	60,2	0,01	0	-
19.01.2025	0,75	0	38,778	38,479	0	38,027	37,821	0	24	0	64,8	60,6	0,02	0	-
20.01.2025	1,515	0	41,138	37,513	0	40,345	36,875	0	24	0	64,6	60,4	0,01	0	-
Итого:	38,086	0	1241,798	1180,318	0	1218,065	1160,398	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,097														

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	295,48	9661,252	9241,555	0	9476,676	9087,736	0	0	0
20.01.2025	333,567	10903,05	10421,872	0	10694,744	10248,134	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2025 8:19:42