

#207597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,057	0,702	43,63	32,02	0	42,87	31,6	11,27	24	0	0	61,7	50,2	11,45	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,079	0,727	44,3	32,12	0	43,56	31,69	11,87	24	0	0	61,1	49,9	11,19	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,967	0,633	42,41	31,87	0	41,68	31,39	10,29	24	0	0	61,4	50,7	10,7	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,018	0,662	42,9	31,98	0	42,15	31,51	10,64	24	0	0	62	50,7	11,39	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,011	0,657	42,85	32	0	42,07	31,53	10,54	24	0	0	62,1	50,8	11,31	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,957	0,612	42,37	32	0	41,65	31,61	10,04	24	0	0	60,4	49,3	11,09	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,988	0,64	42,77	31,95	0	42,08	31,53	10,55	24	0	0	60,6	49,6	11	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,018	0,672	43,57	32,05	0	42,86	31,72	11,14	24	0	0	60	48,9	11,04	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,187	0,826	45,57	31,89	0	44,76	31,45	13,31	24	0	0	61,6	50,1	11,55	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,977	0,625	42,74	32,07	0	42,06	31,69	10,37	24	0	0	60,4	49,2	11,12	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,091	0,744	44,3	31,86	0	43,57	31,46	12,11	24	0	0	60,9	49,6	11,25	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,044	0,689	43,64	32,04	0	42,9	31,66	11,24	24	0	0	61	49,7	11,27	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,928	0,666	36,25	25,04	0	35,63	24,73	10,9	24	0	0	61,3	50,8	10,45	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,985	0,718	40,43	28,14	0	39,74	27,89	11,85	24	0	0	60,7	51,2	9,47	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,038	0,69	43,83	32,21	0	43,08	31,75	11,33	24	0	0	61	50,1	10,9	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,13	0,788	45,73	32,43	0	44,99	32	12,99	24	0	0	60,3	49,6	10,73	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,06	0,708	44,08	32,34	0	43,35	31,91	11,44	24	0	0	61,4	50,2	11,24	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,969	0,614	42,39	32,24	0	41,69	31,8	9,89	24	0	0	61,8	50,5	11,26	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,003	0,655	42,84	31,98	0	42,1	31,51	10,59	24	0	0	61,7	50,7	11,01	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,942	0,613	40,97	30,69	0	40,3	30,28	10,02	23	1	1	60,9	50	10,91	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,945	0,603	42,19	32,12	0	41,51	31,71	9,8	24	0	0	60,8	49,8	10,99	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,013	0,686	43,37	31,92	0	42,66	31,48	11,18	24	0	0	61,2	50,7	10,51	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,022	0,687	43,59	32,03	0	42,84	31,58	11,26	24	0	0	61	50,4	10,63	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1	0,658	43,04	31,98	0	42,34	31,55	10,79	24	0	0	60,9	50	10,9	0,7	0,7	-
17.02.2026	1,001	0,656	42,73	31,87	0	42	31,4	10,6	24	0	0	61,7	50,7	11	0,7	0,7	-
Итого:	25,43	0	1072,49	788,84	0	1054,44	778,43	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,43																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	837,214	38249,35	29551,96	0	37576,13	29152,4
17.02.2026	862,644	39321,84	30340,8	0	38630,57	29930,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:10:53