

#162968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,937	0,568	43,73	34,37	0	42,95	33,89	9,06	24	0	0	62,8	51,9	10,94	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,971	0,612	44,41	34,24	0	43,65	33,76	9,89	24	0	0	62	51,3	10,65	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,935	0,563	43,73	34,33	0	42,99	33,85	9,14	24	0	0	61,5	50,4	11,05	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,944	0,58	44,16	34,36	0	43,45	33,88	9,57	24	0	0	60,4	49,6	10,77	0,7	0,7	-
28.09.2025	1,073	0,692	45,69	34,26	0	44,87	33,78	11,09	24	0	0	62,1	50,8	11,33	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,987	0,616	44,38	34,19	0	43,58	33,71	9,87	24	0	0	62,2	51	11,14	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,968	0,597	44,17	34,2	0	43,39	33,72	9,67	24	0	0	61,2	50,1	11,16	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,98	0,59	44,47	34,55	0	43,67	34,07	9,6	24	0	0	61,7	50,3	11,42	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,029	0,648	43,69	32,86	0	42,94	32,4	10,54	24	0	0	61,6	49,9	11,72	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,996	0,63	43,08	32,71	0	42,33	32,26	10,07	24	0	0	62,3	50,9	11,37	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,052	0,682	44,1	32,76	0	43,35	32,31	11,04	24	0	0	61,7	50,3	11,42	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,112	0,759	45,44	32,72	0	44,64	32,24	12,4	24	0	0	61,4	50,5	10,84	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,894	0,54	41,71	32,7	0	41,03	32,23	8,8	24	0	0	61,4	50,5	10,95	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,903	0,538	41,72	32,76	0	41	32,28	8,72	24	0	0	61,9	50,6	11,29	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,955	0,605	42,59	32,63	0	41,82	32,15	9,67	24	0	0	62,5	51,6	10,92	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,971	0,622	42,89	32,7	0	42,13	32,22	9,91	24	0	0	62,4	51,6	10,88	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,815	0,519	37,36	28,65	0	36,73	28,23	8,5	23	1	1	61,4	51	10,37	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,899	0,703	35,13	23,81	0	34,49	23,48	11,01	24	0	0	63,7	55,2	8,44	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,092	0,754	45,71	33,32	0	44,89	32,84	12,05	24	0	0	62,6	52,3	10,29	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,909	0,558	42,77	33,31	0	42,03	32,83	9,2	24	0	0	60,8	50,2	10,68	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,939	0,602	42,34	32,47	0	41,57	31,99	9,58	24	0	0	63	52,4	10,55	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,915	0,581	42,42	32,61	0	41,7	32,16	9,54	24	0	0	61,1	50,8	10,31	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,964	0,617	42,69	32,52	0	41,95	32,06	9,89	24	0	0	62,1	51,2	10,85	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,913	0,589	42,59	32,68	0	41,87	32,2	9,67	24	0	0	61,1	51	10,08	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,012	0,661	43,72	32,89	0	42,95	32,42	10,53	24	0	0	62,2	51,3	10,96	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,94	0,592	42,83	33	0	42,1	32,52	9,58	24	0	0	61,6	50,8	10,77	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,932	0,612	42,94	32,67	0	42,22	32,2	10,02	24	0	0	60,8	50,8	10,03	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,933	0,593	42,7	32,85	0	41,97	32,38	9,59	24	0	0	61,6	51	10,56	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,804	0,552	35,87	26,56	0	35,26	26,18	9,08	24	0	0	61,3	52	9,34	0,7	0,7	-
Итого:	27,774	0	1239,03	943,68	0	1217,52	930,24	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,774																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	718,512	33117,21	25719,64	0	32531,75	25369,66
22.10.2025	746,286	34356,24	26663,32	0	33749,27	26299,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 16:13:59